

BTP CFA
MEURTHE-ET-MOSELLE
ET MEUSE


Le réseau de l'apprentissage BTP

Installateur Dépanneur en Froid et Conditionnement de l'Air (IDFCA)

**Compétences : C3.1 Concevoir, dimensionner,
choisir une solution technique**

**Tâches : 3.1 Implantation et mise en place des
ensembles et sous-ensembles**

Fiche Synthèse N°13



Module 3 : Installation des équipements

BP IDFCA

Formateur M. Lambinet /Titre : Le voyant liquide

**OBJECTIF DE LA SEANCE : Déterminer un élément du circuit Frigorifique et
son rôle.**

Rôle :

Le voyant liquide indique s'il y a de l'humidité dans l'installation et permet la vérification de l'état du F.F dans celle-ci.

Classification : Technologiquement le voyant est en laiton l'indicateur d'humidité comporte un sel chimique qui change de couleur en fonctions de la teneur en humidité ou non dans l'installation.

Placement dans l'installation Frigorifique :

ENTRE LE FILTRE DESHYDRATEUR ET LE DETENDEUR.



BTP CFA
MEURTHE-ET-MOSELLE
ET MEUSE

Le réseau de l'apprentissage BTP

