1. Conception du thermostat

Document de test ReqtiCraft, créé pour le corpus maison.

2. Acquisition

DES_REQ1 : Échantillonnage du capteur

Le capteur est lu par interruption toutes les 10 s.

[Covers: THS_REQ1]

DES_REQ2 : Étalonnage

Une table d'étalonnage en 16 points corrige la non-linéarité du capteur.

[Covers: THS_REQ2]

3. Régulateur

DES_REQ3 : Bornes de consigne

La consigne est saturée entre 7 °C et 30 °C.

[Covers: THS_REQ3]

DES_REQ4 : Commande tout-ou-rien

Le relais est commandé avec un seuil haut et un seuil bas.

[Covers: THS_REQ4]

DES_REQ5 : API de consigne

Une API REST expose la lecture et l'écriture de la consigne.

[Covers: THS_REQ6, THS_REQ99]

4. Exigences dérivées

DES_REQ6 : Chien de garde

Un chien de garde redémarre le microcontrôleur après 2 s sans activité.

DES_REQ7 : Journal d'erreurs

Les 100 dernières erreurs sont conservées en mémoire non volatile.