Ficha de trabajo Edificio

Inspección interna

Cada: 1 año Referencia: Manual

Mant. Pag. 17.

Inspeccione cada área indicada, utilizando la siguiente lista de verificación:

MUROS DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA

- Sin humedad ni grietas.
- Pintura en buen estado.

CORTINAS

• Observe que estén limpias

CERAMICA EN PISOS, MUROS Y ZOCALOS

- Revisar que no haya piezas saltadas o quebradas.
- Juntas y lechada en buen estado.
- Zocalos en buen estado.

PISOS DE CONCRETO

 Observe las condiciones generales del piso. Si existen grietas de 3mm o más, haga un dibujo indicando su ubicación y tamaño aproximado. En inspecciones posteriores, verifique que la grieta no esté aumentando. Si el piso está sellado, verifique la condición del selladlo.

CIELO RASO

- Revisar que la suspensión no esté oxidada o colgada.
- Revisar que no haya piezas manchadas, mojadas, rotas, ahumadas y que estén bien colocadas (antes de cambiar revise la causa y haga la reparación necesaria).

BAÑOS

• Verifique que todos los accesorios tales como grifos, asientos del inodoro, portapapeles, jaboneras, funcionen bien.