

***Equipos******Cada: 1 año******Referencia: MM  
pag.8,9***

---

**VENTILADORES DE TECHO**

- Revise que encienden con el interruptor en la pared.
- Revise la operación en las diferentes velocidades.
- Revise y ajuste todos los tornillos.
- Revise que no hay ruidos excesivos o que se mece demasiado.
- Limpie el interior del cuerpo del abanico si es necesario.