

BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-72313-2021/855725

Tarih: 10.05.2020

Konu: Gaz Kaçağı Tespit ve Bakım Raporu - Belge No 22

İLGİLİ MAKAMA

İlgi: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve TS 7363 Standardı

17.12.2024 tarihinde İzmir ili Muratpaşa ilçesinde yapılan periyodik denetimde Emre Taş (TCKN: 27359522264) adına kayıtlı mesken iç tesisatında gaz kaçağı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümde; mutfak hattında 304 ppm, sayaç bağlantısında 645 ppm seviyesinde metan gazı konsantrasyonu belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince gaz arzı kesilmiş, tamirat için yetkili firma görevlendirilmiştir. Tesisatın onarım sonrası basınç testi yapılacaktır.

Cemre Yıldız

İl Müdürü