

# BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-94129-2024/950110

Tarih: 26.03.2024

Konu: Gaz Kaçağı Tespit ve Bakım Raporu - Belge No 29

## İLGİLİ MAKAMA

İlgi: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve TS 7363 Standardı

09.07.2020 tarihinde Kayseri ili Muratpaşa ilçesinde yapılan periyodik denetimde Cemre Yıldız (TCKN: 91892785530) adına kayıtlı mesken iç tesisatında gaz kaçağı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümde; mutfak hattında 36 ppm, sayaç bağlantısında 145 ppm seviyesinde metan gazı konsantrasyonu belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince gaz arzı kesilmiş, tamirat için yetkili firma görevlendirilmiştir. Tesisatın onarım sonrası basınç testi yapılacaktır.

**Mustafa Çelik**

*Daire Başkanı*