

# BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-32786-2024/552255

Tarih: 20.12.2021

Konu: Gaz Kaçağı Tespit ve Bakım Raporu - Belge No 32

## İLGİLİ MAKAMA

İlgi: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve TS 7363 Standardı

01.08.2020 tarihinde Eskişehir ili Ortahisar ilçesinde yapılan periyodik denetimde Merve Özdemir (TCKN: 44295057704) adına kayıtlı mesken iç tesisatında gaz kaçağı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümde; mutfak hattında 57 ppm, sayaç bağlantısında 565 ppm seviyesinde metan gazı konsantrasyonu belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince gaz arzı kesilmiş, tamirat için yetkili firma görevlendirilmiştir. Tesisatın onarım sonrası basınç testi yapılacaktır.

**Ayşe Demir**

*Başkan Yardımcısı*