

BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-94126-2023/644821

Tarih: 26.07.2025

Konu: Gaz Kaçağı Tespit ve Bakım Raporu - Belge No 13

İLGİLİ MAKAMA

İlgi: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve TS 7363 Standardı

23.08.2021 tarihinde Ankara ili Ortahisar ilçesinde yapılan periyodik denetimde Ali Erdoğan (TCKN: 95241591001) adına kayıtlı mesken iç tesisatında gaz kaçağı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümde; mutfak hattında 40 ppm, sayaç bağlantısında 906 ppm seviyesinde metan gazı konsantrasyonu belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince gaz arzı kesilmiş, tamirat için yetkili firma görevlendirilmiştir. Tesisatın onarım sonrası basınç testi yapılacaktır.

Ahmet Yılmaz

Rektör Yardımcısı