

BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-80310-2021/546217

Tarih: 06.12.2024

Konu: Gaz Kaçağı Tespit ve Bakım Raporu - Belge No 33

İLGİLİ MAKAMA

İlgi: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve TS 7363 Standardı

25.08.2020 tarihinde İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yapılan periyodik denetimde Ali Erdoğan (TCKN: 32868373657) adına kayıtlı mesken iç tesisatında gaz kaçağı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümde; mutfak hattında 192 ppm, sayaç bağlantısında 668 ppm seviyesinde metan gazı konsantrasyonu belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince gaz arzı kesilmiş, tamirat için yetkili firma görevlendirilmiştir. Tesisatın onarım sonrası basınç testi yapılacaktır.

Fatma Kaya

İl Müdürü