

BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-59695-2023/978723

Tarih: 17.06.2022

Konu: Gaz Kaçağı Tespit ve Bakım Raporu - Belge No 34

İLGİLİ MAKAMA

İlgi: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve TS 7363 Standardı

03.01.2020 tarihinde Kayseri ili Ortahisar ilçesinde yapılan periyodik denetimde Cem Acar (TCKN: 41446050419) adına kayıtlı mesken iç tesisatında gaz kaçağı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümde; mutfak hattında 357 ppm, sayaç bağlantısında 725 ppm seviyesinde metan gazı konsantrasyonu belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince gaz arzı kesilmiş, tamirat için yetkili firma görevlendirilmiştir. Tesisatın onarım sonrası basınç testi yapılacaktır.

Selin Güneş

İl Müdürü