

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 密云潮河（万岭漫水桥-东白岩桥）综合治理工程

项 目 编 号 \_\_\_\_\_

建 设 地 点 北京市密云区

验 收 单 位 北京市密云区水务重点工程领导小组办公室

2018年6月26日

## 一、生产建设项目设施验收基本情况表

项目名称	密云潮河（万岭漫水桥～东白岩桥）综合治理工程	行业类别	水利
主管部门 （或主要投资方）	北京市密云区水务重点工程管理办公室	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	北京市水务局、京水行许字[2007]第 257 号、2007 年 6 月 4 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	北京市发展和改革委员会、京发改[2007]2247 号、2007 年 11 月 21 日		
项目建设起止时间	2008 年 3 月开工，2009 年 10 月完工		
水土保持方案编制单位	北京林丰源生态环境规划设计研究院有限公司		
水土保持初步设计单位	北京市水利规划设计研究院		
水土保持监测单位	北京林淼生态环境技术有限公司		
水土保持施工单位	北京鑫峰路桥水利建筑有限公司		
水土保持监理单位	安徽省大禹工程建设监理咨询有限公司、北京森泰工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	北京林淼生态环境技术有限公司		

## 二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，北京市密云区水务重点工程管理办公室于 2018 年 6 月 26 日主持召开了“密云潮河（万岭漫水桥～东白岩桥）综合治理工程水土保持设施验收会”。参加会议的有北京林丰源生态环境规划设计研究院有限公司、安徽省大禹工程建设监理咨询有限公司、北京森泰工程咨询有限公司、北京林淼生态环境技术有限公司、北京鑫峰路桥水利建筑有限公司等单位的代表与专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测及监理单位、验收报告编制单位关于水土保持方案实施情况、水土保持监测及监理工作情况和验收报告情况的汇报，经质询、讨论，形成了密云潮河（万岭漫水桥～东白岩桥）综合治理工程水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

项目位于北京市密云区密云水库东南部，起点万岭漫水桥，终点东白岩桥，河道总长为 15km，主河槽宽 50～350m，工程总面积为 268.0hm<sup>2</sup>，其中河道生态湿地修复面积为 186.40hm<sup>2</sup>，河道边坡绿化工程 82.20hm<sup>2</sup>。本工程主要建设内容包括河道治理工程、河道湿地生态修复工程、河道自然防渗工程、河岸边坡生态防护工程、河道边坡绿化工程和配套设施与景观工程。

工程于 2008 年 3 月开工，2009 年 10 月完工；工程建设实际开挖土方 32.15 万 m<sup>3</sup>，余方 32.15 万 m<sup>3</sup>，余方综合利用用于同期建设的

潮河路工程填方。工程建设总投资为 7851 万元，土建投资完成 6998 万元，工程建设资金全部由市政府固定资产投资安排解决。

## （二）水土保持方案批复情况

2007 年 6 月 4 日，北京市水务局以京水行许字[2007]第 257 号文，批复了该工程的水土保持方案报告书。批复的水土流失防治责任范围为 269.55 hm<sup>2</sup>。

## （三）初步设计情况（含水保部分）

2007 年 11 月 21 日，北京市发展和改革委员会以京发改[2007]2247 号文对该工程初步设计进行了批复。

## （四）水土保持监测情况

建设单位委托北京林森生态环境技术有限公司开展了水土保持监测，委托北京森泰工程咨询有限公司开展了水土保持监理。根据《水土保持监测总结报告》，扰动土地整治率 99.96%，水土流失总治理度 99.58%，土壤流失控制比 1，拦渣率 99%，林草植被恢复率 99.57%，林草覆盖率 86.63%，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值。根据《水土保持监理总结报告》，完成的水土保持设施质量总体合格，建议加强管护，确保其正常运行和发挥效益。











## （五）验收报告编制情况和主要结论

2018 年 5 月，建设单位委托北京林森生态环境技术有限公司开展了水土保持设施验收技术报告编制工作；提交了《密云潮河（万岭漫水桥～东白岩桥）综合治理工程水土保持设施验收报告》。

## （六）验收结论

验收组认为：建设单位较好履行了水土保持法定义务，委托并组织实施了水土保持监测及监理，按照批复的水土保持方案开展了水土保持设施建设。完成了水土流失治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，达到水土保持设施验收相关要求，同意通过验收。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	冯文杰	北京市密云区水务重点工程领导小组办公室	主任		建设单位
成员	金一鸣	北京市密云区水务重点工程领导小组办公室	工程师		建设单位
	朱国平	北京林森生态环境技术有限公司	高工		验收报告编制单位
	罗冰	北京林森生态环境技术有限公司	工程师		监测单位
	余晓燕	北京森泰工程咨询有限公司	工程师		监理单位
	黄汉桥	安徽省大禹水利工程科技有限公司	高工		主体监理单位
	侯巍	北京林丰源生态环境规划设计研究院有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	刘永锋	北京鑫峰路桥水利建筑有限公司	工程师		施工单位
	陈芳孝		教高		特邀专家
	王翔宇		高工		
	王奋忠		高工	