


12	OBÝVACÍ POKOJ	19,84	2,56	VINYL	P04.1		
13	KUCHYŇĚ	17,40	2,56	VINYL	P04.2	KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU	
14	WC	1,80	2,56	KERAM. DLAŽBA	P02.1	KERAM. OBKLAD V. 1200	
15	SCHODIŠTĚ	2,69		NAĚŘ	–	OMYVATELNÝ NAĚŘ V. 1200	
21	CHODBA	4,74		KERAM. DLAŽBA	P02.2; P02.4	OMYVATELNÝ NAĚŘ V. 1200	
22	LOŽNICE	13,83		VINYL	P03.1		
23	KOUPELNA	5,80		KERAM. DLAŽBA	P02.2	KERAM. OBKLAD V. 2200	
24	POKOJ	17,12		VINYL	P03.2		SDK PODHLED
25	WC	1,90		KERAM. DLAŽBA	P02.2	KERAM. OBKLAD V. 1200	
26	SCHODIŠTĚ	5,52		NAĚŘ, KER.DLAŽBA	P03.4	OMYVATELNÝ NAĚŘ V. 1200	
31	SCHODIŠTĚ	4,95		NAĚŘ,KER.DLAŽBA	P02.4	OMYVATELNÝ NAĚŘ V. 1200	
32	PODKROVÍ	17,72		VINYL	P03.3		
33	WC	4,85		KERAM. DLAŽBA	P02.3	KERAM. OBKLAD V. 1200	



✕ Svítidlo nástěnné
✕ Svítidlo obecné stropní

- ⊗ Spínače řazení 1, 5, 6, 7, 1/0 a 1/0s IP20 zapuštěné pro montáž do společných instalačních rámečků
- ⊗ Spínače řazení 1, 5, 6, 7, 1/0 a 1/0s IP44 přisazené
- ⊗ Spínače řazení 1, 5, 6, 7 a 1/0 IP44 zapuštěné

____ Vyška spínačů a ovladačů 1,2m (Není li uvedeno na výkrese jinak)
____ Zatrubkování pro rozvody SLB plastovou trubicou ø40mm, rozvody včetně protahovacích a rozbočovacích křabic. Trubky s protahovacím drátem.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 61140
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

D.1.4.7 - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky a bleskosvody

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Pavel Klein	Projekční elektrická zařízení Ing. Pavel Klein klein.p@seznam.cz IČO: 766 02 656
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Klein	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	ateleier
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	2002
VYPRACOVAL	ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ	0
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	0
INVESTOR: MGR. LADISLAV LÚLEY, STARÉ DVORY, 73/5, 020 61 LEDNICKÉ ROVNÉ, SR		2020
NAZEV AKCE:		LEDEN 2020

„Oprava RD Jeničkova“

OBJEKT:		DPS
NAZEV VÝKRESU	Umělé osvětlení 2.NP	ČÍSLO ZAKÁZKY A1915
		SPECIALIZACE D.1.4.7
		MĚŘÍTKO 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.7-108