

12	OBÝVAJÍ POKOJ	19,84	2,56	VINYL	P04.1	
13	KUCHYŇĚ	17,40	2,56	VINYL	P04.2	KERAM. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
14	WC	1,80	2,56	KERAM. DLAŽBA	P02.1	KERAM. OBKLAD V. 1200
15	SCHODIŠTĚ	2,69		NÁTĚR	–	OMYVATELNÝ NÁTĚR V. 1200
21	CHODBA	4,74		KERAM. DLAŽBA	P02.2; P02.4	OMYVATELNÝ NÁTĚR V. 1200
22	LOŽNICE	13,83		VINYL	P03.1	
23	KOUPELNA	5,80		KERAM. DLAŽBA	P02.2	KERAM. OBKLAD V. 2200
24	POKOJ	17,12		VINYL	P03.2	SDK PODHLED
25	WC	1,90		KERAM. DLAŽBA	P02.2	KERAM. OBKLAD V. 1200
26	SCHODIŠTĚ	5,52		NÁTĚR, KER.DLAŽBA	P03.4	OMYVATELNÝ NÁTĚR V. 1200
31	SCHODIŠTĚ	4,95		NÁTĚR,KER.DLAŽBA	P02.4	OMYVATELNÝ NÁTĚR V. 1200
32	PODKROVÍ	17,72		VINYL	P03.3	
33	WC	4,85		KERAM. DLAŽBA	P02.3	KERAM. OBKLAD V. 1200

- ⌘ Svítidlo nástěnné
- ✕ Svítidlo obecné stropní
- Spínače řazení 1, 5, 6, 7, 1/0 a 1/0s IP20 zapuštěné pro montáž do společných instalačních rámečků
- Spínače řazení 1, 5, 6, 7, 1/0 a 1/0s IP44 přisazené
- Spínače řazení 1, 5, 6, 7 a 1/0 IP44 zapuštěné

Výška spínačů a ovladačů 1,2m (Není li uvedeno na výkrese jinak)

— Zatrubkování pro rozvody SLB plastovou trubicou ø40mm, rozvody včetně protahovacích a rozbočovacích krabic. Trubky s protahovacím drátem.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 61140
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

D.1.4.7 - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky a bleskosvody

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Pavel Klein	 Projekční elektrická zařízení Ing. Pavel Klein klein.p@seznam.cz IČO: 766 02 656
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Klein	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	a t e l i e r	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	2	0 0 2
VYPRACOVAL	ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		
INVESTOR: MGR. LADISLAV LÚLEY, STARÉ DVORY, 73/5, 020 61 LEDNICKÉ ROVNÉ, SR	ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO		
FORMÁT		2 A4	

NÁZEV AKCE:	DATUM		
„Oprava RD Jeníčkova“	LEDEN 2020		
	STUPEŇ	DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	A1915	
	SPECIALIZACE	D.1.4.7	

OBJEKT:	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU	1:50	D.1.4.7-109
Umělé osvětlení půda		