




ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 61140  
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)

OCHRANĚ OPATŘENÍ DLE ČSN 352000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DVOJÍTA NEBO ZESÍLENA IZOLACE

#### D.1.4.7 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky a bleskosvody

ZODP,PROJEKTANT	Ing. Pavel Klein		 Klein.p@seznam.cz IČO: 766 02 656
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Klein		

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
VYPRACOVAL	ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
INVESTOR: MGR. LADISLAV LULEY, STARÉ DVORY, 73/5, 020 61 LEDNICKÉ ROVNÉ, SR		
FORMÁT	2 A4	

NÁZEV AKCE:	DATUM	LEDEN 2020
„Oprava RD Jeníčkova“	STUPĚŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKAZKY	A1915
	SPECIALIZACE	D.1.4.7
OBJEKT:		

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
<b>Bleskosvod střecha</b>	<b>1:50</b>	<b>D.1.4.7-105</b>