
Ⅳ　建設機械等による災害の防止

Ⅳ－１．車両系建設機械作業



1　車両系建設機械の作業計画を作成したか？
・種類と能力
・運行経路
・作業方法

2　作業員の配置を作業前に決めているか？
注意事項は全ての関係者に周知しているか？

3　作業前点検をしているか？
（法定点検・自主点検）

4　誘導員を任命しているか？
合図は統一されているか？


5　オペレーターは機械の特性を十分理解しているか？

6　用途外使用をしていないか？

7　作業員が運転席以外の場所に乗っていないか？


8　オペレーターは資格証を持っているか？

Ⅳ－２．油圧ショベル




1	掘削作業は作業計画や作業手順に基づいているか？
2	作業主任者は任命されているか？
3	オペレーターは資格証を持っているか？
4	ブレーキ、クラッチ、油圧装置などを作業前に点検しているか？
5	機械設置場所の強度は十分か？
6	機械旋回半径内に作業員が入っていないか？
7	狭い場所では合図者を配置しているか？
8	立ち入り禁止バリケードはあるか？ 誘導員はいるか？
9	オペレーターが運転席を離れる際は、エンジンを停止させているか？
10	すかし掘りをしていないか？
11	油圧ショベルをクレーンとして使っていないか？

Ⅳ－３．杭打ち・杭抜き機



1	オペレーターは資格証を持っているか？
2	作業は、作業計画や作業手順に基づいて行われているか？
3	クラッチ、ブレーキ、巻き上げワイヤーに異常はないか？
4	合図は統一されているか？
5	敷き鉄板を使用しているか？
6	他の作業員が近づかないようにバリケードを設置してあるか？
7	オペレーターが運転席を離れる際は、エンジンを停止させているか？ ハンマーは下に降ろしてあるか？ ブレーキはかかっているか？
8	組立、移動時は作業主任者を配置しているか？
9	監視人ははいるか？ 合図者はいるか？
10	合図者は指名された者か？

Ⅳ－４．コンクリートポンプ車



1　移送管の組立は、有資格者が行っているか？

2　移送管の組立は、作業手順書に基づき作業主任者の指揮で作業しているか？

3　移送管の接続部の状態は良いか？

4　合図は統一されているか？

5　ブームの下に作業員はいないか？


6　打設順序は決めてあるか？
関係者に周知したか？

7　軟弱地盤では敷き鉄板を使っているか？

8　誘導員はいるか？

9　移送管の洗浄時は、飛び出し防止がなされているか？

Ⅳ－５．ダンプ・トラック



1　走行前にブレーキ、クラッチの点検をしたか？
2　積荷は最大積載荷重を超えていないか？
3　テールランプに異常はないか？
4　ライト等のインジケーターに異常はないか？
5　アラームに異常はないか？
6　タイヤに泥がついていないか？
7　運転手は交通ルールを守っているか？
8　荷台昇降機の点検をしているか？
9　傾斜地ではストッパーをかけているか？
10　誘導員はいるか？
11　乗車定員数を守っているか？