

水泥净浆立方体抗压强度检测报告

有见证送检

共 1 页第 1 页

报告编号: A011200718630

|               |  |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |
|---------------|--|------|------|------------|------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------|------|
| 见证单位          | 深圳科宇工程顾问有限公司   |      |      |            | 见证人        | 王志清 2020-393-1 |                | 铁科院（深圳）检测工程有限公司<br>（印章复印无效）<br><br>单位地址： 深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路30<br>22号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋<br>和E栋<br><br>检测地点： 深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路30<br>22号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋<br>和E栋<br><br>联系电话： 0755-27404211 |                |             |      |
| 委托单位          | 深圳市冠磊基础工程有限公司  |      |      |            | 收样日期       | 2020-07-09     |                |  |                |             |      |
| 工程名称          | 勤诚达正大城乐园基坑支护工程   |      |      |            | 报告日期       | 2020-07-13     |                |  |                |             |      |
| 品种            | -----  |      |      |            | 试验依据       | GB 50204-2015  |                |  |                |             |      |
| 试样编号          | 工程部位   | 生产厂家 | 强度等级 | 制作日期       | 试压日期       | 龄期             | 试块边长<br>(mm)   | 抗压强度<br>(MPa)  | 强度代表值<br>(MPa) | 达到强度标准值 (%) | 说明   |
| A022200928028 | 锚索   | 自拌   | M20  | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 28             | 70.7×70.7×70.7 | 31.4   | 34.1           | 170.6       | 标准养护 |
|               |  |      |      |            |            |                |                | 34.7   |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                | 36.2   |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                | 35.4   |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                | 31.2   |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                | 35.8   |                |             |      |
|               |  | 以    | 下    | 空          | 白          |                |                |  |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |
|               |  |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |
| 备注            | 1、部分复制检验报告需经本检测机构书面批准（完整复印除外）。<br>2、表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。<br>3、当样品非本检测机构组织的抽样检测时，检测结果仅对被检测样品有效。<br>----- |      |      |            |            |                |                |  |                |             |      |

批准：

审核：

主要检测员：