

水泥净浆立方体抗压强度检测报告

有见证送检

共 1 页第 1 页

报告编号: A022200802746

见证单位	深圳科宇工程顾问有限公司				见证人	王志清 2020-393-1		铁科院（深圳）检测工程有限公司 （印章复印无效）  单位地址：深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路3022号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋和E栋  检测地点：深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路3022号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋和E栋  联系电话：0755-27404211				
委托单位	深圳市冠磊基础工程有限公司				收样日期	2020-08-24						
工程名称	勤诚达正大城乐园基坑支护工程				报告日期	2020-08-28						
品种	----				试验依据	GB 50204-2015						
试样编号		工程部位	生产厂家	强度等级	制作日期	试压日期	龄期	试块边长 (mm)	抗压强度 (MPa)	强度代表值 (MPa)	达到强度标准值 (%)	说明
A022200817037		锚索	自拌	M20	2020-07-28	2020-08-25	28	70.7×70.7×70.7	37.7	35.2	176.0	标准养护
									34.3			
									37.6			
									35.8			
									33.7			
									32.1			
A022200817038		锚索	自拌	M20	2020-07-30	2020-08-27	28	70.7×70.7×70.7	32.3	35.3	176.3	标准养护
									37.5			
									35.2			
									37.1			
									32.8			
									36.6			
备注		1、部分复制检验报告需经本检测机构书面批准（完整复印除外）。 2、表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。 3、当样品非本检测机构组织的抽样检测时，检测结果仅对被检测样品有效。 -----										

批准:

审核:

主要检测员: