## 水泥净浆立方体抗压强度检测报告

普通送检

共 1 页第 1 页

'H. TJ IN' / NEZ LIELN HA NEW -- TEI -- PEI A -

报告编号: A011200614107

见证单位	8		见证人			铁科院(深圳)检测工程有限公司 (印章复印无效)					
委托单位 深圳	深圳市冠磊基础工程有限公司					2	2020-06-05	深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路30 单位地址: 22号(品尚优谷创意产业园)B栋一楼、C栋 和E栋			
工程名称 光明	是名称 光明新区公明街道元昇厂片区城市项目四期(01地块)					2	2020-06-08	深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路30 检测地点: 22号(品尚优谷创意产业园)B栋一楼、C栋 和E栋			
品种					试验依据	GB 50204-2015		联系电话: 0755-27404211			
试样编号	工程部位	生产厂家	强度 等级	制作日期	试压日期	龄期	试块边长 (mm)	抗压强度 (MPa)	强度代表值 (MPa)	达到强度标 准值(%)	说明
A011200605120	锚索	自拌	M20	2020-05-09	2020-06-06	28	70. 7×70. 7×70. 7	36. 6 34. 2 35. 0 38. 6 35. 2 34. 4	35. 7	178. 3	标准养护
		以	下	空	白						
各注 2、 3、	、部分复制检验报、表内粗线框内栏、当样品非本检测	目的内容由委托	单位提供	,其真实性由多	委托单位负责。						

批准:

审核:

主要检测员: