

水泥净浆立方体抗压强度检测报告

有见证送检

共 1 页第 1 页

报告编号: A022200802462

见证单位	深圳科宇工程顾问有限公司				见证人	王志清 2020-393-1		铁科院（深圳）检测工程有限公司 （印章复印无效） 单位地址： 深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路30 22号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋 和E栋 检测地点： 深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路30 22号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋 和E栋 联系电话： 0755-27404211			
委托单位	深圳市冠磊基础工程有限公司				收样日期	2020-08-02					
工程名称	勤诚达正大城乐园基坑支护工程				报告日期	2020-08-04					
品种	-----				试验依据	GB 50204-2015					
试样编号	工程部位	生产厂家	强度等级	制作日期	试压日期	龄期	试块边长 (mm)	抗压强度 (MPa)	强度代表值 (MPa)	达到强度标准值 (%)	说明
A022200928048	锚索	自拌	M20	2020-07-06	2020-08-03	28	70.7×70.7×70.7	37.6	34.6	172.9	标准养护
								32.6			
								31.2			
								32.7			
								37.3			
								36.1			
备注	1、部分复制检验报告需经本检测机构书面批准（完整复印除外）。 2、表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。 3、当样品非本检测机构组织的抽样检测时，检测结果仅对被检测样品有效。 -----										

批准：

审核：

主要检测员：