

4) 소방안전관리자의 업무범위 확대(화재예방법 제24조제5항)

(1) 소방안전관리자의 업무

변 경 전	변 경 후
1. 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행 2. 자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 운영 및 교육 3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리 4. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리 5. 소방훈련 및 교육 6. 화기 취급의 감독 7. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무	1. 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행 2. 자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 운영 3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리 4. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리 5. 소방훈련 및 교육 6. 화기 취급의 감독 7. 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록 (3·4·6호의 업무) 8. 화재발생 시 초기대응 9. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

(2) 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지

- ① 소방안전관리자는 소방안전관리업무 수행에 관한 기록을 소방안전관리자 업무기록표(시행규칙 별지 제12호서식)에 따라 월 1회 이상 작성·관리해야 하고, 날부터 2년간 보관해야 한다.
- ② 소방안전관리자는 소방안전관리업무 수행 중 보수 또는 정비가 필요한 사항일 경우에는 이를 지체 없이 관계인에게 알리고, 소방안전관리자 업무 수행 기록표에 기록·관리해야 한다.

[소방안전관리자 업무 수행 기록표(별지 제12호 서식)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

수행일자				수행자	(서명)		
소방안전 관리대상물	상호			등급	[]특급 []1급 []2급 []3급		
	소재지						
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수		
항 목	확인내용				확인결과		조치사항
소방시설					[] 양호 [] 불량		
피난방화시설					[] 양호 [] 불량		
화기취급감독					[] 양호 [] 불량		
기타사항					[] 양호 [] 불량		
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법			보고받은 사람		
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신					
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타					

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

5) 소방안전관리자 현황표 양식 변경(화재예방법 제26조제1항 및 시행규칙 별표 2)

소방대상물의 출입자가 쉽게 알 수 있도록 소방안전관리대상물의 명칭 및 등급, 소방안전관리자의 성명 및 선임일자, 소방안전관리자 연락처 이외에 소방안전관리자 근무 위치(화재수신기 또는 종합방재실)를 포함한 정보(소방안전관리 현황표)를 게시하여야 한다.

소방안전관리자 현황표(대상명 :)

이 건축물의 소방안전관리자는 다음과 같습니다.

☐ 소방안전관리자 : (선임일자 : 년 월 일)

☐ 소방안전관리대상물 등급 : 급

☐ 소방안전관리자 근무 위치(화재 수신기 위치) :

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제26조제1항에 따라 이 표지를 붙입니다.

소방안전관리자 연락처 :

[소방안전관리자 현황표]

6) 건설현장 소방안전관리자 선임제도 신설(화재예방법 제29조)

「건설산업기본법」제2조제4호에 따른 건설공사⁴⁾를 하는 자(이하 “공사시공자”)가 화재발생 및 화재피해의 우려가 큰 특정소방대상물을 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선 하는 경우에는 자격을 갖춘 건설현장 소방안전관리자를 선임하여야 하며, 선임한 날로부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 선임신고를 해야 한다.

(1) 건설현장 소방안전관리자의 선임 대상

- ① 연면적의 합계가 1만5천제곱미터 이상인 것
- ② 연면적이 5천제곱미터 이상인 것으로서 다음 어느 하나에 해당하는 것
가. 지하층의 층수가 2개 층 이상인 것
나. 지상층의 층수가 11층 이상인 것
다. 냉동창고, 냉장창고 또는 냉동·냉장창고

4) “건설공사”란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말하는 것으로서 각 법령에 따른 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재 수리공사는 포함하지 아니한다.

- 나. 화재 수신기 또는 소화펌프가 별도로 설치되어 있는 경우 : 설치된 화재 수신기 또는 소화펌프가 화재를 감지·소화 또는 경보할 수 있는 부분을 각각 하나의 관리 권원으로 보아 각각 소방안전관리자 선임
- 다. 하나의 화재 수신기 및 소화펌프가 설치된 경우 : 하나의 관리 권원으로 보아 소방안전관리자 1명 선임

(3) 총괄소방안전관리자의 선임 등

- ① 관리의 권원별 관계인은 상호 협의하여 특정소방대상물의 전체에 걸쳐 소방안전관리상 필요한 업무를 총괄하는 소방안전관리자(이하 “총괄소방안전관리자”)를 관리의 권원별로 선임된 소방안전관리자 중에서 선임하거나 별도로 선임하여야 한다.
- ② 총괄소방안전관리자의 자격 : 소방안전관리대상물의 등급에 맞는 선임자격을 갖추되, 관리의 권원이 분리되어 있는 특정소방대상물에 대하여 소방안전관리대상물의 등급을 결정할 때에는 해당 특정소방대상물 전체를 기준으로 한다.
- ③ 총괄소방안전관리자는 해당 특정소방대상물의 소방안전관리를 효율적으로 수행하기 위하여 공동소방안전관리협의회를 구성하고, 해당 특정소방대상물에 대한 소방안전관리를 공동으로 수행하여야 한다.

8) 근무자 및 거주자 등에 대한 소방훈련 및 교육 강화(화재예방법 제37조)

(1) 소방훈련 및 교육을 실시하여야 하는 대상물 : 모든 소방안전관리대상물

변 경 전*	변 경 후
(근무자 및 거주자에게 소방훈련·교육을 실시하여야 하는 특정소방대상물) 법 제22조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”이란 제22조제1항에 따른 특정소방대상물 중 상시 근무하거나 거주하는 인원(숙박시설의 경우에는 상시 근무하는 인원을 말한다)이 10명 이하인 특정소방대상물을 제외 한 것을 말한다.	〈삭 제〉

※ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제26조

(2) 소방훈련 및 교육 결과 제출 및 보관 등

- ① 결과 제출 : 소방훈련 및 교육을 실시한 날부터 30일 이내
 - 가. 제출대상 : 소방안전관리자 업무전담이 필요한 소방안전관리대상물(특급 및 1급)
 - 나. 제출주체 : 소방안전관리대상물의 관계인
 - 다. 제 출 처 : 소방본부장 또는 소방서장

- 라. 제출서식 : 시행규칙 별지 제29호 서식(소방훈련·교육 실시 결과서)
- ② 결과 보관 : 소방훈련 및 교육을 실시한 날부터 2년간
- 가. 보관대상 : 모든 소방안전관리대상물
- 나. 보관주체 : 소방안전관리대상물의 관계인
- 다. 결과기록 : 시행규칙 별지 제28호 서식(소방훈련·교육 실시 결과 기록부)

(3) 불시 소방훈련·교육의 실시

- ① 실시대상 : 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 화재 시 많은 인명피해의 발생이 예상되어 소방본부장 또는 소방서장이 지정하는 소방안전관리대상물
- ② 사전통지 : 소방본부장 또는 소방서장이 관계인에게 소방훈련·교육 실시 10일전까지 통지
- ③ 결과통보 : 소방본부장 또는 소방서장이 관계인에게 소방훈련·교육 종료일로부터 10일 이내에 통보

9) 공공기관⁵⁾의 소방안전관리(화재예방법 제39조)

(1) 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 주요 개정내용(2022.12.1. 시행)

① 소방안전관리자 선임자격 변경(제5조제1항)

구 분	선 임 자 격
특급 소방 안전관리 대상물에 해당하는 공공기관	1. 소방기술사 또는 소방시설관리사의 자격이 있는 사람 2. 소방설비기사의 자격을 취득한 후 5년 이상 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력(업무대행 감독자로 선임된 경력 제외)이 있는 사람 3. 소방설비산업기사의 자격을 취득한 후 7년 이상 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람 4. 소방공무원으로 20년 이상 근무한 경력이 있는 사람 5. 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람
그 밖의 공공기관	1. 특급 소방안전관리대상물에 선임할 수 자격이 있는 사람 2. 소방설비기사 또는 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람 3. 소방공무원으로 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람 4. 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람 5. 위험물기능장·위험물산업기사 또는 위험물기능사 자격이 있는 사람 6. 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람 7. 「기업규제완화법」 제29조, 제30조 및 제32조에 따라 소방안전관리자로 선임된 사람 (소방안전관리자로 선임된 기간 한정) 8. 특급 소방안전관리자 또는 공공기관 소방안전관리자 강습교육을 받은 사람

5) 국가 및 지방자치단체, 국공립학교, 공공기관, 지방공사 또는 지방공단, 사립학교(공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조)

② 소방안전관리자 선임 통보(제6조)

현 행	개 정
제6조(소방안전관리자의 선임 통보) 기관장은 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임하였을 때에는 선임한 날부터 14일 이내에 그 선임 사실과 선임된 소방안전관리자의 소속·직위 및 성명을 관할 소방서장에게 통보하여야 한다. 이 경우 소방안전관리자가 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람임을 증명하는 서류를 함께 제출하여야 하고, 제5조제2항에 따라 강습교육을 받을 사람을 미리 지정하여 소방안전관리자를 선임한 경우에는 선임된 소방안전관리자가 강습교육을 받은 경우 지체 없이 그 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.	제6조(소방안전관리자의 선임 통보) ----- ----- ----- 소방서장 및 「소방기본법」 제40조에 따른 한국소방안전원의 장에게 ----- ----- ----- ----- -----

3 소방안전관리자 교육시간 확대 및 신설(화재예방법 시행규칙 별표 5)

1) 강습교육 시간 확대

구 분	변 경 전	변 경 후
특급 소방안전관리자	80시간(10일)	160시간(20일)
1급 소방안전관리자	40시간(5일)	80시간(10일)
2급 소방안전관리자	32시간(4일)	40시간(5일)
3급 소방안전관리자	24시간(3일)	〈동 일〉
공공기관 소방안전관리자	40시간(5일)	

2) 강습교육 신설

(1) 업무대행감독 소방안전관리자 강습교육

- ① 교육대상 : 소방안전관리업무를 소방시설관리업자에게 대행하여 그를 감독하는 소방안전관리자로 선임된 사람
- ② 교육시간 : 16시간(2일)
- ③ 교육과목 : 소방관계법령, 소방안전관리 업무대행 감독, 소방시설 유지관리 등
- ④ 교육을 받아야 하는 시기 : 소방안전관리자로 선임된 날부터 3개월 이내

제 3 장

소방시설법 주요 개정내용

1 소방시설등의 자체점검 강화

특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등⁶⁾이 적합하게 설치·관리되고 있는지에 대하여 기간 내에 스스로 점검하거나 점검능력 평가를 받은 관리업자 또는 기술자격자⁷⁾(이하 “관리업자등”)로 하여금 정기적으로 점검(이하 “자체점검”)하게 하여야 한다.

1) 명칭의 변경 및 신설(소방시설법 제22조 및 시행규칙 별표 3)

변 경 전	변 경 후		비고
작동기능점검	작동점검		변경
종합정밀점검	종합점검	최초점검	신설
		그 밖의 종합점검	변경

- (1) **작동점검** : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 소방시설이 정상적으로 작동하는지를 소방시설등 작동점검표에 따라 점검하는 것
- (2) **종합점검** : 소방시설등의 작동점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준과 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한 지 여부를 소방시설등 종합점검표에 따라 점검하는 것
- ① **최초점검** : 소방시설이 새로 설치되는 경우 「건축법」 제22조에 따라 건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 60일 이내 점검하는 것
- ② **그 밖의 종합점검** : 최초점검을 제외한 종합점검

6) 소방시설, 비상구(非常口), 방화문, 자동방화셔터

7) 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사

2) 자체점검 대상 및 점검자의 자격(시행규칙 별표3)

점검구분	점 검 대 상	점검자의 자격(주된 기술인력)
작동점검	1. 간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비에 해당 하는 특정소방대상물(3급 소방안전관리대상물을 말함)	1. 관계인 2. 관리업에 등록된 기술인력 중 소방시설 관리사 3. 「소방시설공사업법 시행규칙」별표 4의2에 따른 특급점검자 4. 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사
	2. 위1에 해당하지 않는 특정소방대상물	1. 관리업에 등록된 소방시설관리사 2. 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사
	3. 작동점검 제외 대상 1) 소방안전관리자를 선임하지 않는 특정소방대상물 2) 위험물안전관리법에 따른 제조소등 3) 특급 소방안전관리대상물(종합점검을 2회 실시)	
종합 점검	최초 점검	1. 관리업에 등록된 소방시설관리사 2. 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사
	그밖의 종합 점검	
외관점검	「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관	1. 관계인 2. 소방안전관리자 3. 관리업자

※ 외관점검 : 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관의 장이 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 것

3) 자체점검 횟수 및 시기(소방시설법 제22조 및 시행규칙 별표 3)

점검구분	자체점검 시기	자체점검 횟수
작동점검	1. 종합점검 대상 : 종합점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달	연 1회 이상
	2. 종합점검 미대상 : 사용승인일이 속하는 달의 말일까지	
종합점검	최초점검 건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 60일 이내	1회
	그밖의 종합 점검 1. 건축물의 사용승인일이 속하는 달 2. 학교 : 건축물 사용승인일이 1월~6월 사이인 경우에는 6월말까지 3. 건축물사용승인일 이후 종합점검을 실시해야 하는 다중이용업소로 변경되는 경우 : 그 다음 해부터 4. 하나의 대지경계선 안에 2개 이상의 자체점검 대상 건축물 등이 있는 경우 : 사용승인일이 가장 빠른 연도의 건축물의 사용승인일 기준	연 1회 이상 (특급 소방안전관리대상물은 반기마다 1회 이상)
외관점검	작동점검 또는 종합점검을 실시하지 않는 달	월 1회 이상

〈비 고〉

- * 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선 등으로 소방시설이 새로 설치된 경우에는 해당 특정소방대상물의 소방시설 전체에 대하여 실시한다.
- * 작동점검 및 종합점검(최초점검은 제외)은 건축물 사용승인 후 그 다음 해부터 실시한다.
- * 특정소방대상물이 증축·용도변경 또는 대수선 등으로 사용승인일이 달라지는 경우 사용승인일이 빠른 날을 기준으로 자체점검을 실시한다.

4) 공동주택(아파트등) 세대별 점검방법(시행규칙 별표3)

- (1) 관리자(관리소장, 입주자대표회의 및 소방안전관리자를 포함) 및 입주민(세대 거주자)은 2년 이내 모든 세대에 대하여 점검을 해야 한다.
- (2) (1)에도 불구하고 아날로그감지기 등 특수감지기가 설치되어 있는 경우에는 수신기에서 원격 점검할 수 있으며, 점검할 때마다 모든 세대를 점검해야 한다. 다만, 자동화재탐지설비의 선로 단선이 확인되는 때에는 단선이 난 세대 또는 그 경계구역에 대하여 현장점검을 해야 한다.
- (3) 관리자는 수신기에서 원격 점검이 불가능한 경우 매년 작동점검만 실시하는 공동주택은 1회 점검 시 마다 전체 세대수의 50퍼센트 이상, 종합점검을 실시하는 공동주택은 1회 점검 시 마다 전체 세대수의 30퍼센트 이상 점검하도록 자체점검 계획을 수립·시행해야 한다.
- (4) 관리자 또는 해당 공동주택을 점검하는 관리업자는 입주민이 세대 내에 설치된 소방시설 등을 스스로 점검할 수 있도록 공동주택 세대별 점검 동영상(소방청 또는 소방시설관리협회 홈페이지 참조)을 입주민이 시청할 수 있도록 안내하고, 점검서식(별지 제36호서식 소방시설 외관점검표를 말한다)을 사전에 배부해야 한다.

- (5) 입주민은 점검서식에 따라 스스로 점검하거나 관리자 또는 관리업자로 하여금 대신 점검하게 할 수 있다. 입주민이 스스로 점검한 경우에는 그 점검 결과를 관리자에게 제출하고 관리자는 그 결과를 관리업자에게 알려주어야 한다.
- (6) 관리자는 관리업자가 점검하기로 한 세대에 대하여 입주민의 사정으로 점검을 하지 못한 경우 입주민이 스스로 점검할 수 있도록 다시 안내해야 한다. 이 경우 입주민이 관리업자로 하여금 다시 점검받기를 원하는 경우 관리업자로 하여금 추가로 점검하게 할 수 있다.
- (7) 관리자는 세대별 점검현황(입주민 부재 등 불가피한 사유로 점검을 하지 못한 세대 현황을 포함한다)을 작성하여 자체점검이 끝난 날부터 2년간 자체 보관해야 한다.

5) 자체점검 결과의 조치 등(소방시설법 제23조 및 제24조)

- (1) 관리업자등 : 자체점검이 끝난 날부터 10일 이내에 점검결과를 관계인에게 제출
 - ① 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(시행규칙 별지 제9호 서식)
 - ② 소방시설등 점검표
- (2) 관계인 : 자체점검이 끝난 날부터 15일 이내에 점검결과를 소방본부장 또는 소방서장에게 보고하고 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(소방시설등 점검표 포함)를 점검이 끝난 날부터 2년간 자체 보관
 - ① 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서
 - ② 점검인력 배치확인서(관리업자가 점검한 경우)
 - ③ 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서(시행규칙 별지 제10호 서식)
- (3) 소방본부장 또는 소방서장 : 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서에 따라 이행계획의 완료 기간을 정하여 관계인에게 통보
 - ① 소방시설등을 구성하고 있는 기계·기구를 수리하거나 정비하는 경우 : 보고일부터 10일 이내
 - ② 소방시설등의 전부 또는 일부를 철거하고 새로 교체하는 경우 : 보고일부터 20일 이내
 - ※ 소방시설등에 대한 수리·교체·정비의 규모 또는 절차가 복잡하여 기간 내에 이행을 완료하기가 어려운 경우에 그 기간을 달리 정할 수 있음
- (4) 이행계획을 완료한 관계인 : 이행을 완료한 날로부터 10일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 보고
 - ① 소방시설등의 자체 점검결과 이행완료 보고서(시행규칙 별지 제11호 서식)
 - ② 이행계획 건별 전·후 사진 증명자료
 - ③ 소방시설공사 계약서

- (5) 자체점검결과 보고를 마친 관계인 : 보고한 날로부터 10일 이내에 소방시설등 자체점검기록표(시행규칙 별표 5)를 작성하여 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 30일 이상 게시

소방시설등 자체점검기록표	
대상물명 : _____	
소재소 : _____	
점검구분 : _____	[] 작동점검 [] 총합점검
점검일자 : _____	년 월 일 ~ 년 월 일
점검기간 : _____	[] 소화설비 [] 정보설비 [] 피난구조설비
점검사항 : _____	[] 소화용수설비 [] 소화활동설비 [] 기타설비 [] 없음
점검결과 : _____	년 월 일
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제24조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 소방시설등 자체점검결과를 게시합니다.	

가. 규격 : A4 용지
(가로 297mm × 세로 210mm)

나. 재질 : 아트지(스티커) 또는 종이

다. 외측 테두리 : 파랑색(RGB 65, 143, 222)

라. 내측 테두리 : 하늘색(RGB 193, 214, 237)

마. 글씨체(색상)

- 소방시설 점검기록표 : HY헤드라인M, 45포인트(외측 테두리와 동일)
- 본문제목 : 윤고딕230, 20포인트(외측 테두리와 동일)
본문내용 : 윤고딕230, 20포인트(검정색)
- 하단내용 : 윤고딕240, 20포인트
(법명은 파랑색, 그 외 검정색)

[소방시설등 자체점검기록표]

- (6) 자체점검 결과 다음과 같은 중대위반사항이 발견된 경우 지체없이 수리 등 필요한 조치를 할 것

- 소화펌프(가압송수장치 포함), 동력·감시 제어반 또는 소방시설용 전원(비상전원 포함)의 고장으로 소방시설이 작동되지 않는 경우
- 화재 수신기의 고장으로 화재경보음이 자동으로 울리지 않거나 화재 수신기와 연동된 소방시설의 작동이 불가능한 경우
- 소화배관 등이 폐쇄·차단되어 소화수(消火水) 또는 소화약제가 자동 방출되지 않는 경우
- 방화문 또는 자동방화셔터가 훼손되거나 철거되어 본래의 기능을 못하는 경우

6) 자체점검 관련 과태료 부과 개별기준(소방시설법 시행령 별표 10)

- (1) 관계인에게 자체점검 결과를 제출하지 아니한 관리업자등 : 300만원

- (2) 자체점검 결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

- 지연 보고 기간 10일 미만인 경우 : 50만원
- 지연 보고 기간이 10일 이상 1개월 미만인 경우 : 100만원
- 지연 보고 기간이 1개월 이상 또는 보고하지 않은 경우 : 200만원
- 자체점검 결과를 축소·삭제하는 등 거짓으로 보고한 경우 : 300만원

(3) 자체점검 이행계획을 기간 내에 완료하지 아니한 자 또는 이행계획 완료 결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 관계인

- ① 지연 완료 기간 또는 지연 보고 기간이 10일 미만인 경우 : 50만원
- ② 지연 완료 기간 또는 지연 보고 기간이 10일 이상 1개월 미만인 경우 : 100만원
- ③ 지연 완료 기간 또는 지연 보고 기간이 1개월 이상이거나, 완료 또는 보고를 하지 않은 경우 : 200만원
- ④ 이행계획 완료 결과를 거짓으로 보고한 경우 : 300만원

(4) 점검기록표를 기록하지 아니하거나 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하지 아니한 관계인

- ① 1차 위반 : 100만원 ② 2차 위반 : 200만원 ③ 3차 이상 위반 : 300만원

2 소방시설 종류 및 소방시설을 설치해하는 하는 특정소방대상물 등 정비

구 분	주요내용(소방시설법 시행령 별표1 ~ 별표8)	시행일
소방시설 중 경보설비 종류 추가	“화재알림설비” 신설(자동화재탐지설비와 자동화재속보설비의 기능을 결합한 IoT 무선 화재알림설비) - 설치대상 : 판매시설 중 전통시장	2023.12.1
특정소방대상물의 범위 확대	- 소방시설을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 연립주택 및 다세대 주택 추가 - 주택전용 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비(50세대 미만 제외), 단독경보형감지기(연동형)	2024.12.1
소방시설의 종류 정비	특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 정비	2022.12.1
원자력 발전소 중 원자로 및 관계시설	소방시설법 적용 → 원자력안전법 허가기준 적용	2022.12.1
유사한 소방시설의 설치면제 기준	- 스프링클러설비 면제 - 적응성 있는 자동소화장치 설치 - 전기저장시설에 화재안전기준에 따라 소화설비를 설치(소화성능 확보) - 자동화재속보설비 면제 - 화재알림설비를 설치한 경우	2022.12.1
건설현장 임시소방시설 종류 확대	4종(소화기, 간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선) → 7종(4종+가스누설경보기, 비상조명등, 방화포)	2023.7.1