

Zertifikat

Nr. z6930a-21

Auftraggeber:

Dätwyler IT Infra AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf, Schweiz

Klasse Ea**Prüfling(e):**

Symmetrisches Kupferkabel:
DATWYLER CU 6502 4P AWG23 U/FTP Cat.6A FRNC
Art.-Nr.: 191453xxxx

Steckverbinder:

DATWYLER RJ45 Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC) toolless geschirmt
Art.-Nr.: 418069

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse Ea

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **R6930a-21** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 12. August 2021


Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)

**GHMT AG**

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de