

Zertifikat

Nr. z7064a-21

Auftraggeber:

Dätwyler Cables GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim, Deutschland

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
DATWYLER CU 6552 4P AWG23 F/FTP Cat.6A FRNC/LSOH
Art.-Nr.: 19145400DZ

Symmetrische Kupferschnur:
DATWYLER Patchkabel Cat.6A (IEC) geschirmt, Belegung 1:1
Art.-Nr.: 65352600DY

CP- Kabel:
DATWYLER Patchkabel Cat.6A (IEC) geschirmt
Art.-Nr.: 65351600DY

Steckverbinder:
DATWYLER RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC) tolless geschirmt
Art.-Nr.: 418069

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

Klasse Ea

6 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse Ea

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. R7064a-21** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 12. November 2021


Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de