① 午夜联合预测并制定48小时计划

② 前24小时购电量锁定；实际运行不追溯修改

③ 每10分钟即时安全反馈：只读取当前区间实际余缺

区间末更新真实储电量，下一段继续反馈；紧急购电不用于充电。