LEGENDE WANDAUFBAUTEN

TROCKENBAUWÄNDE UND GIPSKARTON:
Wh 30; GK-Trennwand 10cm, ohne Anforderungen
Wh 31; GK-Trennwand 12,5cm, Bauart Brandwand (R/EI-M 90; erf. R'w ≥ 53 dB
Wh 32; GK-Deckenschürze 12,5cm, Flurkoffer Bündelzone
Wh 33; GK-Installationswand 20cm, Trennwand zweier Sanitärräume, beidseits Handwaschbecken und Duschen
Wh 34; GK-Fassadenschwert, Schall- und Brandschutz gem. angr. Wandart
Wh 35; GK-Trennwand Meterinheiten F90A (R/EI 90; erf. R'w ≥ 53 dB
Wh 36; GK-Büstrennwand 10cm, erf. R'w ≥ 36 dB (gem. Mieterbaubeschreib.)
Wh 37; GK-Büstrennwand 12,5cm, erf. R'w ≥ 45 dB (Besprechungsräume und Think Thanks)
Wh 38; GK-Büstrennwand 12,5cm, erf. R'w ≥ 45 dB (Besprechungsräume und Think Thanks)
Wh 39; GK-Installationswand, Trennwand zweier Sanitärräume, beidseits Handwaschbecken und Duschen
Wh 41; GK-Installationswand, Trennwand zweier Sanitärräume, beidseits WCs
Wh 50; Vorsatzschale Handwaschbecken und Duschen
Wh 51; Vorsatzschale WC-Rückwand
Wt 57; Schachtwand mit Massivbauplatten, 11,5cm, F90A
Wt 60; Glassystemtrennwand Bürotrennwand

LEGENDE WANDOBERFLÄCHEN

1 - Dispersionsanstrich Q2 gespachtelt
2 - Dispersionsanstrich Q3 gespachtelt
3 - Begrünte Wandfläche
4 - Wandfliesen, Feinsteinzeug
5 - Wandverkleidung
6 - nach Mieterausbau
7 - Sichtbeton SB 4; Schalungsloecher gespachtelt
8 - Sichtbeton SB 2; Schalungsloecher gespachtelt
9 - MW Q3 verputzt
10 - Wand roh unbehandelt
11 - Holzlamellen, Eiche massiv
12 - Glas Systemtrennwand mit schallschutztechnischer Abschottung im Boden/Deckenanschlussbereich
13 - Paneelwand
14 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W2-I, Grundierspachtelung in Q1 mit Wandfliesen auf Mauerwerk/Stahlbeton und festem Deckenanschluss (*)
15 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W2-I, Grundierspachtelung in Q1 mit Wandfliesen auf Gipskarton und festem Deckenanschluss (*)
16 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W2-I, Grundierspachtelung in Q1 mit wischfestem Anstrich und festem Deckenanschluss (*)
17 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W3-I, Grundierspachtelung in Q1 mit Wandfliesen auf Mauerwerk/Stahlbeton und festem Deckenanschluss (*)
18 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W3-I, Grundierspachtelung in Q1 mit Wandfliesen auf Gipskarton und festem Deckenanschluss (*)
19 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W3-I, Grundierspachtelung in Q1 mit wischfestem Anstrich und festem Deckenanschluss
20 - Wand mit Wasserein wirkungsklasse W2-I, Grundierspachtelung in Q1 mit Fliesen UND wischfestem Anstrich und festem Deckenanschluss
R - Zusatz Rammschutz

LEGENDE BODENAUFBAUTEN

1. Schwimmender Estrich
BA-10; Feinsteinzeugfliesen auf schwimmendem Estrich (W2-I) - 15 cm
BA-10a; Feinsteinzeugfliesen auf schwimmendem Estrich (W1-I) - 15 cm
BA-10b; Feinsteinzeugfliesen auf schwimmendem Estrich im ÜbG (W1-I) - 25 cm
BA-10c; Feinsteinzeugfliesen auf schwimmendem Heizestrich, behinderten WC (EG BTA, W1-I) - 22 cm
BA-12a; Natursteinbelag (3 cm) auf schwimmendem Estrich - 15 cm
BA-12b; Natursteinbelag (3 cm) auf schwimmendem Heizestrich - 22 cm
BA-12c; Natursteinbelag (3 cm) auf schwimmendem Heizestrich - 15 cm
BA-12d; Natursteinbelag (3 cm) auf schwimmendem Estrich - 25 cm

2. Hohlraumboden
BA-20a; Kautschuk-Belag auf Hohlraumboden - 15 cm
BA-20b; Kautschuk-Belag auf Hohlraumboden - 25 cm
BA-21a; Teppich-Belag auf Hohlraumboden - 15 cm
BA-21b; Teppich-Belag auf Hohlraumboden - 25 cm
BA-22a; Vinyl-Belag auf Hohlraumboden - 15 cm
BA-22b; Vinyl-Belag auf Hohlraumboden - 25 cm

3. Doppelbodensystem
BA-30a; Kautschuk-Belag auf Doppelbodensystem - 15 cm
BA-30b; Kautschuk-Belag auf Doppelbodensystem - 25 cm

4. Sonstige
BA-40a,b; OS-Beschichtung/-auf Stahlbetonstufen inkl. Fahrbahn- und Stellplatzmarkierungen
BA-40c; OS-Beschichtung, Epoxydharzanstrich u. abriebfester Beschichtung auf Rohboten
BA-40d; OS-Beschichtung, Epoxyharzanstrich u. abriebfester Beschichtung, öffent. zusätzlich säurefeste Beschichtung auf Rohboten
BA-42; Naturstein auf Betonbauteil - 5 cm
BA-43; Anstrich auf Rohboten

5. Balkone und Dachterrassen
DA-01a; Balkone über ungedämmten Bereichen, Betonsteinplatte auf Splittbett - 15 cm
DA-10 Balkone über Warmraum - Betonsteinplatte auf Splittbett, Warmdach - 33 cm
DA-12 / DA-14 Dachterrassen 6.OG - Umkehrdach mit Betonsteinplatten - 25cm
DA-16 Betonsteinplatte auf Splittbett, Umkehrdach (Kantine) - 42 cm

LEGENDE ABHANGDECKE

AD-01a / 01b / 01c; GK Akustik Decke
AD-02; GK Akustik Decke
AD-03a / 03b; GK Akustik Decke
AD-04a / 04b; GK Akustik Decke
AD-05; GK Akustik Decke
AD-06a; GK Akustik Decke unter Rohdecke, UK Deckensegegel ist +2,95m
AD-06b; GK Akustik Decke unter Rohdecke, UK Deckensegegel ist +2,52m
AD-07; Aquapanel
AD-08; GK Akustik Decke
AD-09; Abhangdecke mind. 70% absorbierend
AD-10; Gipskartonheiz- / Kühldecke
AD-20; Abhangdecke gem. Küchenplanung

Hinweise:
Leitdetails zur Vergabe der Bauleistungen sind für die Bauausführung nicht freigegeben.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, 3.3). Alle Planunterlagen sind nur in Verbindung mit den zugehörigen Plänen des Architekten und der Fachingenieure gültig. Alle Maße sind vor Ausführung durch den AN zu prüfen und soweit erforderlich örtlich zu messen. Maßliche Differenzen sind vor der Ausführung mit der Objektüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unstimmigkeiten in den Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit der Objektüberwachung vor Ausführung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen sind mit der Objektüberwachung zu klären. Angaben zu Installations- und Einbauteilen, die in die Stahlbetonkonstruktion einbetoniert werden, sowie Auflager und Anschlussdetails, sind den genützten Plänen der beteiligten Fachplaner zu entnehmen. Aussparungen sind nach Montage unter Berücksichtigung der erforderlichen Schalldämm- und Brandschutzmaßnahmen zu schließen. Angaben zu Stahlbetonkonstruktionen und deren Anschlussdetails sind der Fachplanung (z.B. Schal und Bewehrungspläne) des Tragwerkplaners zu entnehmen. Schlitze und Durchbrüche, Kernbohrungen, Rohrhülsen, Wanddurchführungen etc. gemäß Angabe TGA und Tragwerksplanung.

Höhenbezüge:
- UK UZ bezogen auf OKFF - Brüstungshöhen OKFF bis OKR
- UK AHD bezogen auf OKFF - Türhöhen OKFF bis UKR

AHD	Abhangdecke	DV	Deckenversprung	LB	lichte Breite	UKR	Unterkante Roh
BD	Bodendurchbruch	E	Elektro	OK	Oberkante	UV	Unterverteilung
BE	Bodeneinlauf	EF	Estrichfuge	OKF	Oberkante Fertig	UZ	Unterzug
BK	Bodenkanal	ELT	Elektrotechnik	OKR	Oberkante Roh	ÜZ	Überzug
BRH	Brüstungshöhe	FB	Fussbodenbelag	RBV	Rohbodenversprung	VK	Vorderkante
BS	Bodenschlitz	FF	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch
BW	Brandwand	FV	Festverglasung	RH	Rohhülse	WH	Wandhydrant
BBW	Bauart Brandwand	F30/F90	Brandschutzanf. Wand	RL	Rollladen	WS	Wandschlitz
D	Drehflügel	HK	Heizkörper	RR	Regenfallrohr	WU	wasserundurchlässig
DB	Deckenbelag	HKV	Heizkreisverteiler	RS	Rauchschutztür	(F)	Feuerlöscher
DD	Deckendurchbruch	K	Kippflügel	SO	Sonnenschutz		
DF	Dehnungsfuge	KB	Kernbohrung	TP	Trockenputz		
DK	Dreh- Kippflügel	KL	Klappflügel	T30/T90	Brandschutzanf. Tür		
DS	Deckenschlitz	i.Li	im Lichten	UK	Unterkante		
DT	dichtschliessend	LH	lichte Höhe	UKF	Unterkante Fertig		

Stahlbeton Stb
WU Beton
Unbewehrter Beton
Mauerwerk MW
Stb Fertigteil
Bestand
Trockenbau
Erdreich
Dämmung hart
Dämmung weich
Naturstein
Geschnittenes Bauteil Stahlbeton
Geschnittenes Bauteil Mauerwerk
Geschnittenes Bauteil Sonst
Ansichtslinie
verdeckte Kanten unter Schnitt
verdeckte Kanten über Schnitt

OKFF / OKRD — Schnittbezeichnung
A — Achsbezeichnung
A — Ausbauachsen (blau)
Änderungswolke
Klärungswolke ohne Freigabe
1300 Fassade — Detail-/Zeichnungsnr. Zeichnungsinhalt
D7.T101-T104 Think Thanks — Detail-/Zeichnungsnr. Zeichnungsinhalt

Ausbaustempel:
Wandoberflächenqualitäten
02 - Dispersionsanstrich
Bodenaufbau
Wandoberflächenqualitäten:
02 - Q2 gespachtelt
12 - Glas Systemtrennwand
AD-01b / BA-21b
WH_35.F 90 A.s53dB; g
Wandfestigkeit bestehend aus: Wandtyp Brandschutzqualität Schallschutzanforderung. g = geklebter Deckenanschluss

INDEX	DATUM	Gezeichnet von	ÄNDERUNGEN
09	04.05.2022	nko	Vinyl statt Kautschukgelbelag in Lagerkumen der Bürogeschosse, WF0 Stand - - Vorstoßug, Anpassung Sanitärschacht, Trockenbauwand angepasst, Türlaufgleichlt ergänzt, Bandfassade Ecke – Drehkippfenster und Glasgeländer Offenhaltung Tür, Vermaßung Rohbau ausgeblendet, Vermaßung Innenaudbau ergänzt, Angabe ergänzt
08	23.03.2022	nko	Fortführung Planung, Anpassung Vermaßung, Wandart gem. Mieterwunsch geändert, Wand und Tür entfallen, Ergänzung Bemaßung Innenausbau, Änderung Position Sanitärblöcke, Z. - 2. OG: Tür Achse A20 verschoben, Aktualisierung gem. Brandschutzkonzept vom 10.02.22
07	27.01.2022	nko	Abkauf entfallen, Mauerwerksstärke angepasst, Änderung n.A. BA, Schacht in MW geändert, Flurkoffer verbreitet
06	15.12.2021	nko	Entwässerung Dachterrassen 6.OG, Kollaborations Bereich entfallen, Etiketten und Höhenangaben ergänzt
05	07.12.2021	nko	MW-Wände , Think Tank gem. Vorgabe Mieter, Wand verschoben, Stand Freigabegesuch Mieterplanung BTA
04	12.11.2021	nko	Anpassung VKBD, Position PR-Fassade, Position Thin Tank angepasst, Flurbreite geändert, PR Fassade Rasterung im Int2, 3-5 OG Mietaufteilung im B2B Brandwand, 3-6 OG Brüstung Metallbekleidung nach PRI Details, 3-5, OG Nordbaukörn PR Fassade wie PRI DT und Innen Verteilung, Druckerzone ergänzt, Lage/Größe Think Tank und Lagerraum geändert, Glaswand, Möblierung geändert, Bodenkante gem. Abstimmung EPS, Planausgabe
03	08.10.2021	nko	Anpassung Brandwand, Wandgeometrie angepasst, Möblierung Küche ergänzt, Wahlelement Rollstuhlfahrer ergänzt, Raumtiefe angepasst, Höhe Abhangdecken und Rücksprünge in 3D angepasst, Nord Balkondecke und Unterzug wie in 2.OG, Stützen Achse 1/A angepasst, Stützen Achse 1/A angepasst, Stützen Achse 1/A angepasst, Stützen Achse 1/A angepasst, Änderungen gem. S.v.D Planung vom 31.08.2021, Position GK Wand, Regel-Sanitärkern BTA angepasst, Wandstärke geändert, GK-Wand, GK-Wand verschoben/geändert, Anpassung Deckensegel UK, Änderung Brandwand
02	03.09.2021	nko	Anpassung Bauteil B, Anpassung Bauteil C, Anpassung Bauteil A, Anpassung Bauteil A, Anpassung Bauteil A