

Die Windsogrichtung nach Dachdeckerrichtlinien und DIN 1055-4 ist für alle Teile der auszuführenden Dachaufbauten sicherzustellen und einzukalkulieren, gemäß FLB.

Attikaauskragung
siehe Detail 3601
(in Klärung)

mechanische Befestigung,
thermisch entkoppelt

beschiefte Abdichtung
(UV-Schutz)

Fertigelement oder am Rohr fest
verschweißter Flansch,
Schrumpfmuffe um Rohr

Dachablauf
ACO Spin DN 70, 90°
mit Isolierkörper o. glw.,
gemäß Angabe Fachpl.

Schnittstelle Frei-
flächenplanung RMP

Extensive Dachbegrünung
im Nasssaatverfahren
herstellen (gemäß FLB)

Kies umlaufend
≥ 50cm

Tiefpunkt
Gefälle-
Dämmung
= 18 cm

gelochte Aluminium-
Kiesfangleiste
(gemäß FLB)

Windsogsicherung nach
Dachdeckerrichtlinie und
DIN 1055-4 (gemäß FLB),
nach Angabe Statiker
Kiesrandstreifen

Siebvorsatz

Schnittstelle Frei-
flächenplanung RMP

Kies umlaufend

2% Gefälle

Regeldach, 24cm Dämmung im Mittel
(gemäß Wärmeschutznachweis),
(U = 0,14 W/m²K), Expandierter
Polystyrolschaum (EPS) 035,
nach DIN EN 13163

- Dampfsperre und Notabdichtung,
vollflächig verschweißt
- Voranstrich aus Bitumenlösung

an Attika Nord+Süd
= 28

OK RD

Dämmkeil

UK RD

OSB Platte
>16mm, verschraubt

mind. 3° Gefälle

Fugendichtband

Holzlatte als Abst
Lüftungsgitter gelocht/Insekten
Trennschicht / Trennband

1,32⁵

Loro-x Vario Kantspeier (o. glw.)
als Notüberlauf,
Dimensionierung
und Anzahl
gemäß Angabe Fachpl.

Fugendichtband

Schrumpfmuffe um Rohr
Aussparung im Bereich
der Speier
(an Größe angepasst),
mit Dämmung ausgefüllt

WDVS

OK RD

Kernbohrung,
mit Dämmung füllen

Schacht

Schwitzwasserdämmung
um Anschlussleitung

ARCHITEKT
blfp architekten

blfp architekten gmbh
Straßheimer Str. 7 | 61169 Friedberg

PROJEKT
Projektentwicklung Haardtring, Darmstadt - Haardtring, Berliner Allee, Pfalzweg, 64295 Darmstadt

BAUHER
MAG Projektentwicklungsgesellschaft
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz

AUFTRAGGEBER
Adolf Lupp GmbH + Co KG
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda

PLANINHALT
Entwässerung Punkthäuser

PROJEKT NR.
19024

PLANSTAND
200114

PLAN NR.
DAR_5_ARC_000_00_00_DE_3606_005_-A_P

FORMAT
DIN A3

MASSSTAB
1:5

TEAM
191205

GEZ.
Team

CAD-File: BIM Server: FB-BIMCM - BIMcloud/Projekte/Projekte FB/19024 Darmstadt
Berliner Allee 19024_Layouts_190907

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEAR.
A	14.01.2020	Statuswechsel (P) Änderungen Rückläufer eintragen	pb
00	13.12.19	Planerstellung	pb

DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI BLFP. SIE DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER Vervielfältigt NOCH Vervielfältigt NOCH Vervielfältigt ÜBERLASSEN ODER SONSTWIE ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. (§ 2 Nr. 4 des UrhG vom 09.09.1965)