

SOPREMA GmbH, Mallaustr. 59, D-68219 Mannheim

Horn Abdichtungstechniken GmbH
Herr Marko Herrmann

07318 Saalfeld/Saale **Per E-Mail**

Frank Griebel

Gebietsverkaufsleiter
Feldstraße 4 • 64839 Münster/Hessen
Tel. +49 6071 366 08
Fax +49 6071 369 62
Mobil + 49 175 29 87 021
fgriebel@soprema.de

Münster, 17.11.2021

Bvh. Leiq, Offenbach, hier Abdichtung der Dachflächen

Sehr geehrter Herr Herrmann,
an oben genanntem Objekt haben sie folgenden Aufbau beraten:

- > Kugelstrahlen des Beton Untergrundes
- > Voranstrich Soprema PEB (Präferenz Soprema)
alt. Aquadere Stick (lösemittelfrei)
- > Sopralene EKV sand/sand, verarbeitet im Gieß- und Einrollverfahren
In Duoflex-Bitumen
- > Sopralene Jardin DD schiefer, verarbeitet im Gieß- und Einrollverfahren
in Duoflex-Bitumen

Ihre Frage, ob dies ein DIN konformer Aufbau ist, möchte ich folgendermaßen beantworten:
Ja, der von ihnen projizierte Aufbau ist ein in der DIN 18531 geregelter Abdichtungsaufbau.
Beiden Bahnen sind in dieser der Eigenschaftsklasse E1 zugeordnet, und können hierdurch
sowohl für eine Ausführung nach K2 als auch für eine Ausführung nach K1 verwendet
werden, d.h. für Gefälle kleiner und größer 2%.
Des Weiteren ist dieser auch für den Abdichtungsaufbau unter einem Retensionsdach
geeignet.

Zum technischen Abgleich füge wir ihnen die Produktdatenblätter der Bahnen an.

Für Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Frank Griebel

SOPREMA GmbH

Anlage