PLANILHA DE MONITORAMENTO DE CLORO E PH DA ÁGUA

UNIDADE: _____ **GERENTE DA UNIDADE:** _____

MONITORAMENTO SEMANAL DE CLORAGEM E pH DA ÁGUA					
DATA	**CLORO**	**pH**	**AÇÃO CORRETIVA**	**RESPONSÁVEL**	**CONFERÊNCIA**

Padrão: pH - o valor de pH recomendado para Sistema de Abastecimento de água é de 6 a 9,5
Cloro Residual Livre: ≥ 0,5 mg/L e ≤ 2,0 mg/L

Em caso de não conformidade, deve-se isolar a entrada de água do poço artesiano e utilizar a do abastecimento público ou de outra origem idônea (mineral, por exemplo).