

Analyse des données reçues

```
Grondin@debian:~$ mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v
compteur electrique 15kW  consommer
compteur d'impulsion 15 litres consommer
shellies/34945474526B/relay/0 off
shellies/34945474526B/emeter/0/power 0.00
shellies/34945474526B/emeter/0/reactive_power 0.00
shellies/34945474526B/emeter/0/pf 0.00
shellies/34945474526B/emeter/0/voltage 236.16
shellies/34945474526B/emeter/0/total 26179.9
shellies/34945474526B/emeter/0/total_returned 2158.6
shellies/34945474526B/emeter/1/power 0.00
shellies/34945474526B/emeter/1/reactive_power 0.00
shellies/34945474526B/emeter/1/pf 0.00
shellies/34945474526B/emeter/1/voltage 236.16
shellies/34945474526B/emeter/1/total 0.0
shellies/34945474526B/emeter/1/total_returned 0.0
^CGrondin@debian:~$
```

Topic (Finissant par /0/...)	Valeur calculée / Mesurée	Unité
.../emeter/0/power	0.00	Watts (W)
.../emeter/0/reactive_power	0.00	Volt-Ampères Réactifs (VAR).
.../emeter/0/pf	0.00	Facteur de puissance (Power Factor)
.../emeter/0/voltage	236.16	Volts (V)
.../emeter/0/total	26179.9	Watt-heures (Wh)
.../emeter/0/total_returned	2158.6	Watt-heures (Wh)

VAR :

Indique la quantité de puissance électrique nécessaire dans un système pour créer des champs électromagnétiques dans les appareils inductifs ou pour compenser les charges capacitatives.

Facteur de puissance (Power Factor) :

caractéristique d'un récepteur électrique qui rend compte de son efficacité pour consommer de la puissance lorsqu'il est traversé par un courant.