

Relatório

Relatório Número
0045
45

Dados gerais

R. Yazbek
R. Yazbek

Artesano Oscar Porto
Artesano Oscar Porto

Rua Coronel Oscar Porto 507 - Paraíso
Rua Coronel Oscar Porto 507 - Paraíso

Itens observados

Piscina - Cheia executada, necessário utilizar tela metálica.
Vide fotos.



Foto 1 - Teste

Piscina - Cheia executada, necessário utilizar tela metálica.



Foto 2 - Teste

Piscina - Chapisco colante deve ser misturado fora

Assinaturas

Eng. Mateus Almeida
Eng. Mateus Almeida

Eng. José Leopoldo Pugliese
Eng. José Leopoldo Pugliese

R. Yazbek
Raphael pelo acompanhamento