Keuringsdienst Voorbeeld vzw

Controleweg 9, 1000 Voorbeeldstad - BTW BE0000000889

KEURINGSVERSLAG

Periodieke keuring van een personenlift (KB 9 maart 2003)

Gebouw: Residentie Linde, Lindedreef 12, 2000 Voorbeeldstad
Installatie: Lift blok A - Trappenhal
Datum keuring: 03/11/2026

Besluit: conform, met een opmerking
Opmerking: noodverlichting in de liftkooi hersteld en werkend bevonden.

Volgende periodieke keuring: binnen zes maanden.

Fictief document voor de demo van het VME-prototype.