oftlux



₹altura de

suspensão

## CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

## DADOS DO AMBIENTE

Ambiente: wikihouse

Dimensões:

Comprimento: 4,20 m Largura: 8,50 m Pé direito: 2,68 m

Plano de trabalho: 0,60 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 50 Parede: 30

Piso: 10

Condições do ambiente: Médio

0,7 Fator de perdas luminosas: Fluxo luminoso: 2700 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade:

## DISTRIBUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Luminária: 3001 2xT26 32W

Código:

plano de 1

trabalho 2

3001.232.300

comprimento

Iluminância solicitada:

Quantidade:

Distância parede-colunas:

Número de colunas: 2

Distância entre colunas:

2,1 m 1,05 m Número de linhas:

pé direito

3

Distância entre linhas:

2,83 m

Distância parede-linhas: 1,42 m

