ISABELLA BOLOGNA SALOMÃO RENATO DE OLIVEIRA FREITAS

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE E CONFORTO EM AMBIENTES EMPRESARIAIS

ISABELLA BOLOGNA SALOMÃO RENATO DE OLIVEIRA FREITAS

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE E CONFORTO EM AMBIENTES EMPRESARIAIS

Trabalho apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Engenheiro Eletricista com ênfase em Eletrônica e Sistemas.

Orientador:

Prof. Dr. Gustavo P. Rehder Prof. ^a Dra. Cíntia Borges Margi

RESUMO

| D | | | | _ | | |
|---|------|---|---|----|--|--|
| н | .esi | ш | m | () | | |

Palavras-Chave – Internet of Things, Conforto Térmico, Conforto Acústico, Conforto Luminoso, Wireless Sensor Network, Green Buildings, Smart Office.

SUMÁRIO

| Pa | arte l | : INTRODUÇÃO | 4 | | |
|--------------|--|---------------------------------|----|--|--|
| 1 | Dec | laração da Necessidade | 5 | | |
| 2 | Des | crição do Problema | 7 | | |
| 3 | Árv | ore de Objetivos | 8 | | |
| Pa | Parte II: CONFORTO EM AMBIENTES INTERNOS | | | | |
| 4 | Indi | cadores de Qualidade e Conforto | 10 | | |
| | 4.1 | Regulamentações e Normas | 10 | | |
| | 4.2 | Conforto Visual | 11 | | |
| | 4.3 | Qualidade do Ar | 11 | | |
| 5 | Ben | chmark | 12 | | |
| \mathbf{R} | Referências | | | | |

PARTE I

INTRODUÇÃO

1 DECLARAÇÃO DA NECESSIDADE

Com o aumento do tempo que as pessoas passam em ambientes fechados, como escritórios, há também nos últimos anos um crescente interesse por monitorar esses ambientes, garantindo não só saúde e conforto para as pessoas, mas também podendo atuar de maneira energeticamente sustentável. Esses espaços são comumente chamados de prédios inteligentes (*smart buildings*, do inglês), e dentro do contexto sustentável, essa automação é importante para os *green buildings* (em português, construções sustentáveis) [8] [10].

Não apenas o monitoramento dos ambientes, mas torna-se necessário, no desenvolvimento de construções sustentáveis, que seja pensado na automação dos edifícios desde o projeto e sua concepção, ocorrendo de forma integrada à construção civil. Isto ocorre pois com uma pesquisa mais aprofundada no conforto dos ambientes pode interferir no projeto, sendo repensados materiais utilizados, assim como sistemas de aquecimento, ventilação, iluminação, dentre outros.

Foi com essa necessidade e a proposta de desenvolver um dispositivo eletrônico, que o professor Vanderley M. John, do departamento de Construção Civil da Poli (PCC) e coordenador do CICS (Centro de Inovação em Construção Sustentável da USP) [4], entrou em contato. A ideia é que seja desenvolvido um dispositivo capaz de fazer medições de parâmetros relacionados ao conforto nos ambientes internos de uma construção, coletando também a opinião das pessoas ali presentes, para assim saber o real impacto dos indicadores de conforto. Além disso, é importante que os dispositivos possam estar integrados a uma central, que possa analisar e monitorar todo o ambiente.

Assim, a construção de uma rede de dispositivos sensoreados tem, além de uma aplicação prática monitorando a qualidade para as pessoas, também grande utilidade em pesquisas de construção civil e arquitetura, com medições mais precisas e incluindo um elemento muitas vezes deixado de lado: o fator humano.

Em edifícios, escritórios são hoje os que ocupam a maior área física e tem o maior consumo de energia, sendo sistemas de iluminação, aquecimento e resfriamento (como ar

condicionados) os principais causadores do alto consumo [10]. Por isso, escritórios são o nicho escolhido para o desenvolvimento dessa rede de dispositivos, podendo ser testada nas salas do departamento de Construção Civil ou do CICS.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O conforto e a qualidade em ambientes internos é determinado através de quatro principais indicadores: térmico, acústico, luminoso e olfativo/qualidade do ar [3].

A fim de conseguirmos monitorar esses indicadores, é necessário medirmos diversos dados a respeito do ambiente a ser estudado:

- Térmico: temperatura ambiente e umidade relativa
- Acústico: ruído ambiente
- Luminoso: intensidade e temperatura da luz incidente
- Qualidade do ar (e Olfativo): CO2 e VOC

Não apenas esses elementos são importantes, mas também a combinação deles afeta a percepção de conforto pelas pessoas [9]. Assim, faz-se mais necessário que haja uma medição completa dos elementos presentes no ambiente a ser estudado. Mas também que essas medições estejam atreladas a opinião das pessoas a respeito do ambiente, sabendo se estão confortáveis, sendo necessário um sistema que possa coletar um feedback das pessoas no escritório.

Todos os dados coletados, tanto das variáveis do ambiente quanto a opinião das pessoas, precisam ser salvos e disponibilizados para análise. Assim, será necessária a existência de conectividade nos dispositivos, e uma plataforma na nuvem com um banco de dados e uma interface visual para que seja feita essa análise.

3 ÁRVORE DE OBJETIVOS

PARTE II

CONFORTO EM AMBIENTES INTERNOS

4 INDICADORES DE QUALIDADE E CONFORTO

Como qualidade e conforto são termos subjetivos, vamos tratar aqui como "qualidade do ambiente" as condições recomendadas por normas e pesquisas, para os quatro indicadores. Isto é, será considerado um ambiente de boa qualidade o que atender às faixas de operação pré-determinadas, funcionando como um aviso para o ocupante caso as medidas indiquem que os parâmetros do ambiente estão fora do recomendado.

Já o conforto será atrelado à percepção do usuário quanto ao ambiente. Apesar de o ambiente ser considerado saudável ou de qualidade, existem muitos fatores que afetam a sensação das pessoas, de forma que apenas a definição de uma faixa de operação não implica em bem-estar.

4.1 Regulamentações e Normas

A legislação brasileira determina os valores máximos e mínimos dos indicadores de conforto no ambiente para que haja boas condições de trabalho:

NR17 do Ministério do Trabalho [5]

17.5. Condições ambientais de trabalho.

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:

- a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO;
- b) índice de temperatura efetiva entre 20 oC (vinte) e 23 oC (vinte e três graus centígrados);

[...]

- d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.
- 17.5.2.1. Para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 dB (A)

[...]

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO.

NBR 10152 [1] para Escritórios

Salas de reunião: 30 - 40 dB(A)

Salas de gerência, Salas de projetos e de administração: 35 - 45 dB(A)

Salas de computadores: 45 - 65 dB(A)Salas de mecanografia: 50 - 60 dB(A)

NBR 5413 [2]

Para escritórios: 500 - 750 - 1000 lux

4.2 Conforto Visual

Além da intensidade da luz incidente, cujos níveis são estabelecida na legislação, a temperatura da cor da luz incidente também tem grande relevância. A muitos anos sabe-se que a luz azul emitida, de maior temperatura, causa danos à retina [7].

Assim, temperatura é um parâmetro importante para a qualidade do ambiente, muitas vezes deixado de lado, e assim como na saúde, afeta diretamente o conforto e a atenção das pessoas, como visto em [6]:

• Conforto, luz natural: 3000K - 6000K

• Concentração: acima de 5300K

4.3 Qualidade do Ar

Alguns outros índices, como VOC e CO2 não são descritos na legislação. CO2: - Usually between 700 and 2000 ppm

5 BENCHMARK

As soluções existentes hoje no mercado focam principalmente no conforto térmico e na qualidade do ar, atendendo até dois ou três dos indicadores apresentados. A nossa proposta é

REFERÊNCIAS

- [1] Associação brasileira de normas técnicas. NBR 10152: Níveis de ruído para conforto acústico, 1987.
- [2] Associação brasileira de normas técnicas. NBR 5413: Iluminância de interiores, 1992.
- [3] L. Ciabattoni, F. Ferracuti, G. Ippoliti, S. Longhi, and G. Turri. Iot based indoor personal comfort levels monitoring. 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), pages 125–126, 2016.
- [4] Centro de Inovação em Construção Sustentável da USP. CICS website (http://cics.prp.usp.br/).
- [5] Ministério do Trabalho. NR17: Ergonomia, 2018.
- [6] Q. Gao, K. Zhang, and D. Li. Research on visual comfort based on fuzzy neural network. pages 884–888, 2018.
- [7] J. O'SHagan, M. Khazova and L. Price. Low-energy light bulbs, computers, tablets and the blue light hazard. *Eye*, 30:230–233, 2016.
- [8] A. Kumar and G. P. Hancke. An energy-efficient smart comfort sensing system based on the ieee 1451 standard for green buildings. *IEEE Sensors Journal*, 14(12):4245– 4252, 2014.
- [9] Li Huang, Yingxin Zhu, Qin Ouyang, Bin Cao. A study on the effects of thermal, luminous, and acoustic environments on indoorenvironmental comfort in offices. *Building and environment*, 49:304–309, 2012.
- [10] Tuan Anh Nguyen and Marco Aiello. Energy intelligent buildings based on user activity: A survey. *Energy and Buildings*, 56:244–257, 2013.