



Archivierung beim Installateur und Bestandteil der Anlagendokumentation

### Version 8.5.3

Das Tool darf nur für ganzjährig beheizte Wohnbauten verwendet werden

Bitte stets auf Plausibilität prüfen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Ort und Datum       | St. Gallen, 28.04.2026 |
| Objekt              | Test                   |
| Name                | Test                   |
| Planer/Installateur | 100in100               |
| Name                | Test                   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Klimaregion</b> | St. Gallen |
|--------------------|------------|

### Gebäude

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gebäudekategorie    | EFH |
| Energiebezugsfläche | 150 |

### Warmwasser

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Art der Wassererwärmung                        | mit Heizung                      |
| Zukünftige Wärmeerzeugung mit Wassererwärmung? | report.futureHeatGenerationType. |

### Wärmeerzeuger

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Brennstoffart der bestehenden Wärmeerzeugung | Heizöl                                          |
| Wärmeerzeuger                                | Öl-/Gas-Heizkessel neueres Modell kondensierend |
| Volllaststunden                              | 2'550                                           |
| Heizwert                                     | 9.91                                            |
| Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung              | 0.90                                            |

### Energieverbrauch

| Vorgang                        | Datum      | Heizgradtage<br>Meteoschweiz | Liefermenge Heizöl [Liter]                | Normierter<br>Endenergieverbrauch [Liter] | Tage |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Tankinhalt Anfang              | 31.12.2023 | -                            | 2'300                                     | -                                         | -    |
| 1. Lieferung                   | 31.12.2023 | -                            | 2'200                                     | -                                         | -    |
| Tankinhalt Ende<br>(Restmenge) | 31.12.2024 | 3'192                        | 2'100                                     | -                                         | -    |
| Summe                          |            | 3'192                        | 2'400                                     | -                                         | 366  |
| Langjähriger Mittelwert        |            | 3'386                        | mittlerer Endenergieverbrauch pro<br>Jahr | 2'545                                     | 365  |

### Endenergie

|        |                       |         |        |
|--------|-----------------------|---------|--------|
| Gesamt | $Q_{\text{gen, old}}$ | [kWh/a] | 25'220 |
|--------|-----------------------|---------|--------|

### Nutzenergie

|        |                       |         |        |
|--------|-----------------------|---------|--------|
| Gesamt | $Q_{\text{gen, old}}$ | [kWh/a] | 22'698 |
|--------|-----------------------|---------|--------|

### Resultate

|                                                                       |                          |                                    |            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heizleistungsbedarf mit Warmwasser                                    | $\Phi_H$                 | [kW]                               | 8.9        | Gebäudetyp Leistungsgarantie ECH:<br>Bestehende, schlecht<br>wärmedämmte Wohnhäuser      |
| spezifischer Heizleistungsbedarf mit Warmwasser                       | $\Phi_{H, \text{spez}}$  | [W/m <sup>2</sup> <sub>EBF</sub> ] | 59.3       |                                                                                          |
| Zuschlag/Abzug Warmwasser, gem. SIA 384/1                             | $\Phi_W$                 | [kW]                               | 0.00       |                                                                                          |
| <b>erforderliche Heizleistung der Wärmepumpe<br/>ohne Sperrzeiten</b> | $\Phi_{\text{gen, new}}$ | [kW]                               | <b>8.9</b> | Hinweis:<br>Sind keine Sperrzeiten bekannt, so<br>können 2 Stunden angenommen<br>werden. |
| Sperrzeit pro Tag                                                     | $t_{\text{off}}$         | [h/d]                              | 2.0        |                                                                                          |
| <b>erforderliche Heizleistung der Wärmepumpe mit<br/>Sperrzeiten</b>  | $\Phi_{\text{gen, new}}$ | [kW]                               | <b>9.7</b> |                                                                                          |

### Bemerkungen

|   |
|---|
| - |
|---|