

Инженер ОВ и котельной

Рассчитать отопление, вентиляцию и котельную, сохранив сервисные зоны и исключив пересечения со строительными конструкциями.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

ОБЪЕКТ

Частный дом, Ставрополь · участок 20×30 м · Cinema 4D v20.2

СТАТУС

Координационное техническое задание. Не заменяет подписанную рабочую документацию.

ДАТА

30.07.2026

Что получить от специалиста

Передать на вход

- теплотехнические характеристики ограждений
- объёмы и назначение помещений
- газовые ТУ и выбранное оборудование
- план потолков и допустимые проходки

Получить на выходе

- теплопотери и подбор приборов отопления
- воздухообмены, аэродинамика, сечения, шум и балансировка
- схема котельной с сервисными зонами и дренажом
- дымоудаление кухни/котельной/мангальной как отдельные системы
- спецификация, автоматика и пусконаладка

Стоп-условие

Не покупать установку и котёл только по габариту; мощности, трассы и дымоудаление пока не рассчитаны.

Сообщение исполнителю

Здравствуйте. Нужен рабочий проект ОВ частного дома в Ставрополе: отопление, котельная, приточно-вытяжная вентиляция, кухня, санузлы и отдельная мангальная. В сцене стоят кандидаты по габаритам; прошу выполнить расчёты и подтвердить либо заменить оборудование.

Проверить паспорта и совместимость

K-05

Кухня-гостиная

MAUNFELD Domina 60 black вытяжка

Количество

1

Размер

598x290x182 мм патрубок D150

Цена

17990 Р

Сумма

17990 Р

Лист

AR-04 / OV-02

Статус

В КОРЗИНУ НА СТРАНИЦЕ

Проверить: канал D150 обратный клапан потери давления высота монтажа и сервисный доступ[Открыть карточку товара](#)**M-01**

Котельная

BAXI ECO Nova 2025 1.24F котел

Количество

1

Размер

400x300x704 мм

Цена

ПО КП

Сумма

ПО КП

Лист

OV-01 / ГСВ

Статус

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Проверить: теплотери ТУ газ проект дымоудаление конденсат и сервисные зоны[Открыть карточку товара](#)**M-02**

Котельная

ROMMER бойлер косвенного нагрева 150 л

Количество

1

Размер

D496xH1200 мм

Цена

ПО КП

Сумма

ПО КП

Лист

OV-01 / VK-01

Статус

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Проверить: масса заполненного бойлера обвязка группа безопасности слив и сервис[Открыть карточку товара](#)

Проверить паспорта и совместимость

M-03

Вентиляция

VENTS VUE 350 V1B EC A21 приточно-вытяжная установка

Количество
1

Размер
470x730x675 мм патрубки D160

Цена
ПО КП

Сумма
ПО КП

Лист
OV-01 / OV-02

Статус
ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Проверить: воздухообмен сопротивление сети шум дренаж доступ к фильтрам и место монтажа

[Открыть карточку товара](#)

Оформление: СПДС-ориентир ГОСТ Р 21.101-2020; ОВ — ГОСТ 21.602-2016. Статус: координационная схема/ТЗ. Не рабочий проект газа, отопления или вентиляции. Рабочие размеры и мощности выдаёт лицензированный проектировщик после обмера, ТУ и расчётов. САД: САМ_44, САМ_45, САМ_47 - В01/В02/У-В01/У-В02 совпадают с ведомостью.			
Дима — благоустройство		Стадия ЭП	ОВ-01
Котельная. План и развёртки		Масштаб граф.	v20.1
Эскиз / координация			

СПДС-ориентир: ГОСТ Р 21.101-2020; рабочая документация ОВ — ГОСТ 21.602-2016. Расходы воздуха, сечения, шумоглушители, автоматика и проходки назначаются расчётом. Вытяжка плиты V-K01 и дымоудаление F-B01 показаны отдельными системами. С4D: CAM_46, CAM_48, CAM_49 - все коды совпадают с ventilation-room-schedule.csv.			
Дима — благоустройство		Стадия ЭП	ОВ-02
Вентиляция. Принципиальная схема		схема таб. граф.	v20.1
Эскиз / координация			