



2014-01-27

Handläggare:

Tobias Häggblom

072 - 514 04 53

planochbygg.solna@vattenfall.com

Nacka kommun

Bygglovenheten

131 81 NACKA

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN

2014 -01- 27

B 2013 - 1614

**Yttrande angående Bygglov för utbyggnad av Österviks
återvinningscentral på fastigheten Erstavik 25:1, Nacka kommun**

Ert dnr: B 2013-001614

Vårt DMS: 1002585870

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av handlingarna för rubricerat bygglov och lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, lila linje = 77 kV högspänningsledning av regionnätstyp, grön linje = opto stråk. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blyxtpörsedd kvadrat.

Enligt Vattenfalls rättigheter får man inte ändra markanvändningen i närheten av våra ledningar. Man får heller inte i ledningsområdets närhet spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, som kan medföra fara för våra ledningar. Med ledning avses även stolpar, stag och förankringar m.m. Vattenfall är tvungen att uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter för ledningarna.

Vattenfall bedömer att infartsväg till planerad återvinningscentral måste justeras så att den ej kommer i konflikt med erforderliga avstånd till ledningen. Vattenfall bedömer att säkerhetsrisker med transporter till och från återvinningscentralen föreligger ett avstånd om minst 20 meter mellan infartsvägs släntkanter och ledningens yttersta fas ska hållas. All flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Kontakt för att vidare utreda förutsättningarna för infartsvägens placering skall tas med Sören Lindqvist.

Kontaktperson är Sören Lindqvist – tel. 070-323 25 74

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

ADRESS

Vattenfall Eldistribution AB, RU 2560, 169 92 Stockholm

ORG NR

556417-0800

BESÖKSADRESS

Evenemangsgatan 13, 169 56 Solna

TELEFON

08 - 739 50 00

PUBLIKT BOLAG (publ)

Stockholm

www.vattenfall.se

Övrigt

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på tel: 020- 82 10 00.

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: 020-82 10 00, kostnaden för uttryckningen debiteras då beställaren.

Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.

**Med vänlig hälsning,
Vattenfall Eldistribution AB**



Tobias Häggblom
Samhällsplanerare, Tillstånd och Rättigheter

