

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående tillståndsansökan för dagvattenanläggningen Kyrkviken

Kyrkvikens dagvattenanläggning, Järlaleden, Sicklaön 40:12

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar anta yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i enlighet med förslag till yttrande i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterade den 7 juni 2018.

Ärendet

Nacka kommun har planerat för en dagvattendamm vid Kyrkviken i Järlasjön och ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för att bygga anläggningen samt driva dagvattenanläggningen. Mark- och miljödomstolen är den instans som prövar en sådan ansökan och har i kungörelsen begärt in yttranden från miljö- och stadsbyggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för vattenverksamheter men det finns delar som faller under kommunens tillsynsansvar.

Valet av anläggning, en skärbassäng i vattnet, har bedömts vara det bästa alternativet utifrån geografiska förutsättningar och ekonomiska avvägningar.

Ansökningshandlingarna har granskats av miljöinspektörer på miljöenheten. Granskningen utgår från den valda anläggningen i ansökan och har fokuserats på det som faller under miljöenhetens tillsynsområde.

Dagvattenutsläpp har bedömts vara ett av de största områdena i kommunen där det behövs åtgärder för att vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och havet längs med Nackas kust ska förbättras i enlighet med Vattendirektivet. Miljöenheten kan konstatera att om vattenkvaliteten i Järlasjön ska förbättras måste det dagvatten som idag rinner ut i Kyrkviken utan att passera någon form av rening i framtiden renas. Detta trots att dagvatten omhändertas lokalt i de nya bostadsområdena som kommer att byggas i området. En anläggning för att rena dagvattnet bedöms därför vara en positiv åtgärd som är nödvändig för att förbättra vattenkvaliteten i Järlasjön.

Yttrandet i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 juni 2018 är miljöenhetens förslag till det som bedömts viktigt att påpeka inför Mark- och miljödomstolens beslut för vattenverksamheten och fastställandet av eventuella villkor för den framtida driften av anläggningen.

Miljöenheten har i yttrandet kommenterat den komplettering som Nacka kommun har lämnat in till Mark- och miljöenheten med avseende på de villkor för anläggningen i driftskedet som har efterfrågats av domstolen. Förslaget till kontrollprogram för driftskedet anger provtagningsfrekvens under det första året samt att det ska finnas möjlighet att revidera både provtagningspunkter och frekvens när anläggningen varit i drift under en tid. Miljöenheten anser att det är bra att det finns ett förslag till provtagningsprogram för Mark- och miljödomstolen att ta ställning till men inte att fastställa ett alltför detaljerat kontrollprogram.

I yttrandet finns synpunkter på hur bullerfrågan i anläggningsskedet har beskrivits och det finns vissa delar som behöver ha förtydliganden och att det tas fram en åtgärdsplan i de fall som Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller överskrids. Det saknas tidsangivelser för hur länge arbetena beräknas att pågå i miljökonsekvensbeskrivningen som bifogats ansökan. Om man läser i övriga handlingar så framgår det att byggtiden beräknas till ca 5 månader. Miljöenheten anser att villkoren för byggbuller därmed inte kan omfattas av de 5 dB lättnad från riktlinjerna som gäller vid kortare byggverksamheter som är max 2 månader långa, även om de mest bullrande åtgärderna inte beräknas pågå längre tid än 2 månader.

Sammanfattningsvis konstaterar miljöenheten att det är viktigt att villkoren för buller under byggtiden klargörs ytterligare och att det tas fram en åtgärdsplan i de fall som riktvärden för buller överskrids.

Karina Hälleberg
Miljöinspektör
Miljöenheten
08-718 93 82

Bilagor:

1. Yttrande
2. Aktbilaga 1: Ansökan utan bilagor
3. Aktbilaga 8: Kompletteringar
4. Aktbilaga 9: Förslag till provtagningsplan i driftskedet