

TILLGÄNGLIGHET

OBJEKT: Spisbrödsfabriken, Kvarnholmen, Nacka
Nybyggnad flerbostadshus

KONTROLL: PBL 2010:900, PBF 2011:338
BBR 19 - 3:1, 3:2, 3:4

UNDERLAG: Granskningshandling med datering 2014.02.14 (HMXW arkitekter)

YTTRANDE: Detta yttrande avser endast det som kan utläsas av ritningarna och aspekter som "tunga dörrar", trösklar, kontraster, placering av manöverdon måste beaktas i den kommande projekteringen/produktionen.

Situationsplanen är inte tillräcklig detaljerad för att kunna granskas. Men vad jag kan se måste lutningen vid entréer ut mot Tre kronor s väg bearbetas på något sätt så att det från angöringsplats går att ta sig till entrén.

Lägenhetsplanerna ser bra ut ☺



Stockholm den 5 mars

Urban Pihl / certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet

