

Du Bois Runesten Elisabet

Från: Ericsson Mats
Skickat: den 3 juli 2015 11:32
Till: Du Bois Runesten Elisabet
Kopia: Mårdskog Maria
Ämne: VB: Tollare 1_426
Bifogade filer: [Untitled].pdf

Hej!

Jag har tittat på ritningarna för kv grindstugan avseende placering av soprum/miljöhus.

Det ser ut som att arkitekten försökt att få miljöhusen så nära anslutande bilvägar som möjligt, och det står även i handlingarna att planen bara tillåter miljöhus på de ritade platserna.

Vid nybyggnation ska inte sopbilen behöva köra in på gångvägar i bostadsområden. Backning inne bland bostäder på gångväg är inte ok. Backning får bara förekomma vid vändning i trevägskorsning och då högst en billängd.

Placeringen av miljöhus 2 och 3 i den nordöstra delen är ganska bra. Avståndet från angöringsplats ute på vägen är dock mer än 10 meter vilket gör att det finns risk för att hämtpersonalen kommer att backa in till soprummen för att komma närmare. Om det går att flytta miljöhusen närmare vägen skulle det vara bra.

Placeringen av miljöhus 1 är inte så bra. Det är minst 20 meter från angöringsplats på Tollarevägen. Att backa in är inte ett alternativ. Är det omöjligt att ändra på fastighetsgränsen så att det går att placera miljöhuset närmast Tollarevägen? Vad är på andra sidan gränsen?

Mvh.

Mats Eriksson

Avfallshandläggare
Nacka kommun, Teknik VA & Avfall

TEL DIR 08-718 93 49

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15

POST Nacka kommun, 131 81 Nacka

FAKTURA Nacka kommun, Box 50546, 202 50 Malmö

E-POST mats.eriksson@nacka.se

WEBB www.nacka.se

www.facebook.com/Nackakommun



Från: Mårdskog Maria

Skickat: den 26 juni 2015 14:17

Till: Ericsson Mats

Ämne: VB: Tollare 1_426

Med vänliga hälsningar

Maria Mårdskog

Handläggare
Nacka kommun, Nacka kommun, Teknik, VA & Avfall

TEL DIR 08 - 718 92 83

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15