

## Starborg Kerstin

**Från:** Ericsson Mats  
**Skickat:** den 28 augusti 2015 10:07  
**Till:** Starborg Kerstin  
**Ämne:** SV: REMISS Tollare port


Hej!

Det ser ut som att det går att vända med sopbilen i det markerade T-et. Men det är svårt att utläsa om måtten uppfyller nedanstående. Om det gör det så är det ok.

Efter vändning kommer det att krävas en backning, vilket inte är optimalt. Dock godkänner vi backning max en billängd (8 m) om det krävs.

Miljöhuset kräver också en vändning och en liten backning.

Alla mått verkar vara på gränsen men troligen på rätt sida om den.



**Mats Eriksson**  
Avfallshandläggare  
Nacka kommun, Teknik VA & Avfall