



TILLGÄNGLIGHET

OBJEKT: Sicklaön 369:32, Nacka Strand, Hus 15, Nacka kommun
Ombyggnad kontor till flerbostadshus

KONTROLL: PBL 2010:900, PBF 2011:338
BBR 21 - 3:1, 3:2, 3:5

UNDERLAG: Bygglövshandling innehållande situationsplan, våningsplaner, sektioner, fasader och typsnitt fasad med datering 2015.12.17 (Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter)

UTLÅTANDE: Detta utlåtande avser endast det som kan utläsas av ritningarna och aspekter som "tunga dörrar", trösklar, kontraster, placering av manöverdon måste beaktas i kommande projektering/produktion.

Av parkeringen 152 platser är 2 avsedda för rörelsehindrade, det är för lite minst 2 platser till ska finnas.

Det saknas städ i rätt många lägenheter, ser dock inga problem med att få plats med dem.

I övrigt ser ritningarna bra ut och med ovan punkter beaktade samt fortsatt hänsyn tagen till tillgänglighetsaspekter under projektering/produktionen kommer ombyggnaden att uppfylla myndighetskrav avseende tillgänglighet.



Stockholm den 8 januari 2016

Urban Pihl / certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet