

Du Bois Runesten Elisabet

Från: Wesley Stefan <Stefan.Wesley@sbff.se>
Skickat: den 26 september 2016 07:41
Till: Du Bois Runesten Elisabet
Ämne: SV: Sicklaön 38:18

Hej Elisabet,

Har kollat igenom bifogad brandskyddsbeskrivning som kan konstateras väl genomarbetad för beskrivet projekt. Det finns dock reservationer om eventuella avsteg som kan komma att presenteras senare. Här gäller att bevaka mot förekommande kontrollplan att inga konstigheter dyker upp sent i byggprocessen som har betydelse för helheten. Sammantaget är säkerheten i projektet en trygg anpassning med vattensprinkleranläggning ock utrymningslarm = stor personsäkerhet i händelse av brand.

Med vänlig hälsning

Stefan Wesley
Brandingenjör
Kommunrepresentant
Nacka brandstation, Södertörns brandförsvarsförbund

Tfn 08-721 23 59
Adress Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby
E-post stefan.wesley@sbff.se
Hemsida www.sbff.se

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Du Bois Runesten Elisabet [mailto:elisabet.du-bois-runesten@nacka.se]
Skickat: den 22 september 2016 16:10
Till: Wesley Stefan
Ämne: Sicklaön 38:18

Hej Stefan!

Bygglov har sökts för ändrad användning till närcentrum med restaurang, butiker, kontor och vårdcentral på en yta om 3 200 kvm.

Tacksam för synpunkter senast 2016-10-06.

Vänliga hälsningar

Elisabet Du Bois Runesten
Bygglovhandläggare arkitekt SAR/MSA
Nacka kommun, MoH-enheter / M&S-Bygglövsenheten
TEL DIR 087187875
MOBIL 0704317875
