

Hej Elisabet!

Jag tycker att förslaget ser bra ut. Det som bör förtydligas för sökanden är följande:

- Att dragvägen från soprum till uppställningsplats för sopfordon ska vara hårdgjord, utan nivåskillnader och ojämnheter.
- Det ska vara ett fritt öppningsmått om minst 1,20 meter i entré till soprum.
- De träd som enligt ritning ska planteras mot Storkällans väg får inte riskera att hindra framkomligheten för sopfordon, se skiss nedan. De nedgrävda behållarna töms med krantömmande fordon.
- Parkeringens körytor är nödvändiga för att sopfordon ska kunna vända, dvs. får ej blockeras.
- De bottentömmande behållarna ska ha en tydlig skyltning för att säkerställa att avfallet (restavfall och matavfall) sorteras korrekt.

Mvh Katarina

