

TILLGÄNGLIGHET

- OBJEKT:** Tollare Terrass, Nacka kommun
Nybyggnad flerbostadshus (hus 1, 2, 5 - 7)
- KONTROLL:** PBL 2010:900, PBF 2011:338
BBR 22 - 3:1, 3:2, 3:4
- UNDERLAG:** Huvudhandling/Förhandskopia – våningsplaner med datering 2016.05.10
(Ettelva Arkitekter) och markplaneringsplaner daterade 2016.01.27 (WSP)
- UTLÅTANDE:** Detta utlåtande avser endast det som kan utläsas av planritningarna och aspekter som ”tunga dörrar”, aut. dörröppnare, trösklar, kontraster, passbitar, placering av manöverdon måste beaktas i kommande projektering/produktion.
Våningsplaner och markritningar ser bra ut och med fortsatt hänsyn tagen till tillgänglighetsaspekter under projektering/produktionen kommer byggnaderna att uppfylla myndighetskrav avseende tillgänglighet till och i lägenheter, bostadskomplement.



Stockholm den 29 maj 2016

Urban Pihl / certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet