

Hej!

Om husen ska ingå i en BRF så är det bra att de har gemensam sophämtning. Då skickas fakturan till BRF:en. Annars får fastighetsägarna reglera kostnaden sinsemellan vid delning av kärl.

6 st hushåll genererar cirka 120 liter matavfall per vecka och cirka 420 liter restavfall per vecka. Det måste därför finnas plats för ett kärl à 140 liter (matavfall) och ett kärl à 660 liter. Total bredd ca 2 meter inkl. utrymme mellan kärl.

Jag kan inte göra någon bedömning av hur vändmöjligheterna ser ut för sopfordonet. Om ingen vändplan finns så måste fordonet kunna köra vidare i färdriktningen och ta sig vidare via andra gator. Kan du kolla vilka förutsättningar som finns?

Vänligen,
Katarina

Från: Du Bois Runesten Elisabet

Skickat: den 3 januari 2017 10:16

Till: Avfall, Nacka vatten <avfall@nackavatten.se>

Ämne: Tollare 1:460

Bygglov har sökts för sex enbostadshus. Plats för två sopkärl finns vid mur vid husfasad mot gata, Se sektionsritning.

Är det möjligt att få synpunkter senast 2017-01-13?

Vänliga hälsningar

Elisabet Du Bois Runesten