

Har kollat igenom bifogad brandskyddsbeskrivning som verkar väl anpassad till aktuellt projekt. Vill dock påpeka att alternativ till slutligt utförande finns i avsnitt 5.3 och 10.6. Nämnda alternativ är väsentliga funktioner i brandskyddets utformning och måste fastställas för uppföljning i kontrollplanen. En senare relationshandling på brandskyddet förväntas bekräfta valt utförande.

Med vänlig hälsning

Stefan Wesley
Brandingenjör
Kommunrepresentant
Nacka brandstation, Södertörns brandförsvarsförbund