

Har kollat igenom bifogad brandskyddsbeskrivning som verkar väl anpassad till aktuellt projekt. Vill dock påpeka att alternativ till slutligt utförande finns i avsnitt 8.1 och 8.2. Nämda alternativ är väsentliga funktioner i ventilationsbrandskyddets utformning och måste fastställas. En senare relationshandling på brandskyddet förväntas bekräfta utförande.

Med vänlig hälsning

Stefan Wesley
Brandingenjör
Kommunrepresentant
Nacka brandstation, Södertörns brandförsvarsförbund