

Lindroos Paulina

Från: Safety Bromma <safetybromma@swedavia.se>
Skickat: den 9 januari 2017 11:22
Till: Lindroos Paulina
Kopia: Safety Bromma
Ämne: SV: Remisser bygglov för höga byggnadsverk, riktlinjer och fråga kring Hasseludden 1:75 i Nacka kommun

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Paulina,

I området kring Nacka är flygplatsen relativt opåverkad gällande uppförande av högre hinder då det som jag nämnde i huvudsak är Nackamasterna som är begränsande för flygtrafiken till/från Bromma och in –och utflygningsprocedurer därmed är anpassade till dess höjder med de säkerhetsmarginaler som krävs.

Bromma Stockholm Airport har tagit del av bifogade handlingar gällande uppförande av mast på fastigheten Hasseludden 1:75 Nacka kommun.

Den planerade masten ligger utanför Bromma Stockholm Airports influensområde och/eller har ingen påverkan och flygplatsen har därför inget att erinra och vi ställer inte något krav gällande att en flyghinderanalys utförs.

Flygplatsen vill dock informera om nedanstående generella regler i samband med uppförande av högre byggnadsverk:

Flyghinderanalys

En flyghinderanalys skall beställas av uppföraren av planerat byggnadsverk högre än 20 meter (45 meter inom sammanhållen bebyggelse) i god tid innan planerat uppförande

Vid en flyghinderanalys görs en djupare analys av planerade byggnader och dess påverkan på hinderfrihetsytor, in- och utflygningsprocedurer, kommunikations & navigationsutrustning etc. Resultatet av lokaliseringsbedömningen och flyghinderanalysen kommer att ge ett mer detaljerat bedömningsunderlag för berörda sakägare (LFV, Försvarmakten samt berörd flygplats).

Information kring samhällsplanering och luftfart finns på Trafikverkets hemsida:

<http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Luftfart/>

Hindermarkering av föremål

Föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska hindermarkeras enligt [Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd](#).

[TSFS 2010:155](#) (ändrad genom [TSFS 2013:9](#)). Det behövs inget beslut från Transportstyrelsen för att uppföra föremålet. Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter.

Om ni vill utföra hindermarkeringen på annat sätt, kan ni ansöka om medgivande om undantag från föreskriften [TSFS 2010:155](#) (ändrad genom [TSFS 2013:9](#)) enligt 33§.

Flyghinderanmälan

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in före uppförandet av ett högt objekt.

Anmälan skall göras till Försvarmakten senast fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45 m inom sammanhållen

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. Blankett och ytterligare information finns på Försvarmaktens hemsida:

<http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/>

Ni kan betrakta detta mailsvar som ett formellt yttrande.

Mvh

Mikael Agnegård



E-post: SafetyBromma@swedavia.se

Swedavia AB

Bromma Stockholm Airport

168 67 Bromma

Tel växel: 08-797 68 00 Fax: 08-98 35 43

www.brommaairport.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

Från: Lindroos Paulina [<mailto:paulina.lindroos@nacka.se>]

Skickat: den 3 januari 2017 17:04

Till: Safety Bromma

Ämne: Remisser bygglov för höga byggnadsverk, riktlinjer och fråga kring Hasseludden 1:75 i Nacka kommun

Hej!

Jag heter Paulina Lindroos och jobbar som bygglovhandläggare i Nacka kommun.

Jag handlägger ett ärende med en mast med totalhöjd 42 meter ovan mark, se bifogade ritningar. Har ni några synpunkter?

Min fråga uppkom efter ett remissvar från LFV att förfrågan också ska skickas till ansvarig på flygplatsen när det gäller flyghinder på byggnadsverk överskridande 45 m inom och 20 m utom tätbebyggt område eftersom vi inte tidigare skickat några förfrågningar till er (mig veterligen).

Jag pratade med Mikael Agnegård som nämnde att det egentligen är Nackamasterna som är utgångspunkt för byggande när det gäller höjd för flygplan. Finns det sådana generella riktlinjer för t.ex. Nacka kommun eller hur fungerar det?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Paulina Lindroos

Bygglovhandläggare

Nacka kommun, Bygglövenheten

TEL DIR 08-718 95 55

MOBIL 0704-31 95 55

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15

POST Nacka kommun, 131 81 Nacka

E-POST paulina.lindroos@nacka.se

WEBB www.nacka.se

www.facebook.com/Nackakommun

För allmänna frågor kring bygglov, anmälan och planbestämmelser besvaras detta dagligen via e-post på stadsbyggnad@nacka.se. På Nacka kommuns hemsida www.nacka.se finns allmän information kring pågående planarbeten, information om byggprocessen, öppettider mm. För en snabbare och enklare process kan du skicka in din [ansökan digitalt via vår e-tjänst](#).

