

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER, DÄR ANNAT EJ ANGES

VÄGGAR:
 GENERELLT GÄLLER ATT VÄGGAR UTFÖRS ENLIGT GYPROC XR SYSTEM
 FÖR INNEVÄGGAR, ELLER LIKVÄRDIGT SYSTEM.
 ENAST SKIVOR MED MAX SKIVBREDD 900mm FÅR ANVÄNDAS. c/c
 REGLAR 450mm.
 SKIVA 12,5 MM GYPROC GHE HABITO ÄR VALD FÖR ATT KUNNA FÄSTA
 INNEDNING I VÄGGEN, OM DEN BYTS SKALL DEN ERSÄTTS MED EN
 SKIVA MED LIKV. EGENSKAPE.
 UPPBYGGNAD OCH MONTERING AV GIPSVÄGGAR, ANSLUTNINGSDETALJER
 MOT ANGRÄNSANDE BYGGNADSDELAR, FÖRSTÄRKNINGREGLAR FÖR
 DÖRRAR, FÖNSTER OCH PARTIER SAMT FOGTÄTNING VID BRAND- OCH
 JUDKRÄV UTFÖRS ENL GYPROCS ANVISNINGAR ELLER LIKVÄRDIG
 TILLVERKARES ANVISNINGAR SAMT BYGGNADSBESKRIVNING.

VÄGGAR SOM ANSLUTER MOT BJÄKLÄG SKALL UTFÖRAS MED
TELESKOPANSLOTNING.

VID UTÅTSTICKANDE HÖRN FÖRSES HÖRN MED HÖRNPROFIL H50/50 ENL
GYPROCS ANVISNINGAR ELLER LIKVÄRDIG HÖRNPROFIL.

ÖPPNINGAR FÖR DÖRRAR OCH PARTIER UTFÖRS MED HÖJD 2110mm ÖFG
OM EJ ANNAT ANGES.

BRANDKLASS SKALL UPPFYLLAS I FALL ENLIGT BRANDGRÄNSER PÅ
PLANRITNING.

DET SKA SÄTTAS KORTLINGAR FÖR FÄSTE AV INREDNING SÅ SOM
TVÄTTSTÄLL ETC.

NNERVÄGGAR AV LECA
 GENERELLT GÄLLAR ATT MURADE VÄGGAR AV LECA
 SKA UTFÖRAS ENLIGT PROJEKTERINGSANVISNINGAR
 AV WEBER/SAINT GOBAIN.

VÄGG AV LECA PUTSAS TILL JÄMN YTA.
TJOCKLEK PUTS ENLIGT MÅTTSATT UPPSTÄLLNING
AV VÄGGTYPER.


GENERELLT GÄLLER ATT VÄGGAR I VÅTA RUM
WC SKA ALLA INFÄSTNINGAR OCH GENOMFÖRINGAR
FÖLJA BRANSCHREGLER
"SÄKER VATTEN INSTALLATION."

YTBEHANDLING OCH VÄGGBEKLÄDNADER ENLIGT
RUMSBESKRIVNING.

REDUKTIONSTAL ANGES SOM R'_w dB

VÄGGDETALJER	A-43-6-021
RUMSBESKRIVNING	A4-DOKUMENT

SKALA 1:10



0 0,1 0,2 0,5 1,0

METER

BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
SICKLAÖN 38:15			
KVARNHOLMEN, NACKA			
			
Nyréns Arkitektkontor Nackagatan 4 Box 4709 116 92 Stockholm Tel 08 698 43 00 Fax 08 20 29 81 www.nyrens.se			
X	A	NYRÉNS ARKITEKTKONTOR	tel. 08-698 43 00
	K	ELU KONSULT AB	tel. 08-580 091 00
	VVS	CREANDVA	tel. 08-594 706 20
	EL	BJERKING	tel. 010-211 80 00
	B	BRANDKONSULTEN	tel. 08-505 344 00
	AE	KULTURBYGGNADSBYRÅN	tel. 070-397 11 30
UPPDRAG NR	RITADKONSTR. AV	HANDLAGGARE	
4 110350	HHI	JSG	
DATUM	ANSVARIG		
2018-06-21	KMR		
SICKLAÖN 38:15			
INNEVÄGGSTYPER, UPPSTÄLLNING			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:10 A3 1:20	A-43-4-021		