

tis 2018-05-22 15:13

SV: Grannehörande/Remiss Björknäs 1:413 ärendenummer B 2018-0004

Hej!

Som granne till Sicklaön 1:413 **medger** kommunen att deras nya byggnad läggs närmare än 4,5 meter **max 1,86 meter** till kommunens fastighet Sicklaön 1:1. Det ska stämma med handlingarna som tillhör bygglov B2018-0004.

Med vänlig hälsning

Benny Karlsson

Gruppchef

Nacka kommun, Enheten för fastighetsförvaltning

TEL DIR 08-718 92 47

SMS 070-431 92 47

POST Nacka kommun, 131 81 Nacka

E-POST benny.karlsson@nacka.se

WEBB www.nacka.se

2018-01-29

Remissvar Björknäs 1:413 ärendenummer B 2018-0004

Hej

Svar från NVOA, Vattenenheten;

NVOA har en vattenledning V150 och en spillvattenledning S500, anläggningsår 1957, som korsar fastigheten belägen mellan illustrerad byggnad och Kvarndammen med för fastigheten belastande avtalsservitut. Grundläggning av VA är ej känd. Förbindelsepunkt för befintlig byggnad finns upprättad. Byggnation eller belastande tung trafik får ej ske inom ledningsområdet (mer än 5m från ledningarna). Åtgärder för säkerställande av drift för befintliga ledningar måste utföras p g a risk för sättningar och skred.

Vänliga hälsningar

Jan Wennberg

VA-ingenjör

Nacka vatten och avfall AB

TEL 08 - 718 87 99

MOBIL 070 - 431 87 99

ADRESS Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15

E-POST jan.wennberg@nvoa.se

WEBB www.nackavattenavfall.se

Återremiss svar Björknäs 1:413 ärendenummer B 2018-0004

2018-05-23

Hej

Det är verkligen inte mycket till dagvattenutredning som utförts men vi tar gärna del av ritningarna inför Tekniskt samråd.

Vänliga hälsningar

Jan Wennberg

VA-ingenjör

Nacka vatten och avfall AB



2018-05-22

Internt
Remissvar

DNR B2018-000004

Trafikenheten
Enheten för drift offentlig utemiljö

Remissvar gällande

Nybyggnation av flerfamiljshus på fastighet Björknäs 1:413

Beslut

Information

Yttrande

Enheterna lämnar följande synpunkter:

Parkering:

En av parkeringsplatserna har låg höjd vilket innebär att en mellanstor till stor bil inte kommer in. En av parkeringsplats har snäv svängradie och ligger nära fastighetsgräns vid backrörelse.

Detta beslut fattas med stöd av punkten G4 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Trafikenheten

Enheten för drift-offentlig utemiljö

Handläggare

Mahmood Mohammadi

Elin Ösby