

Till: Digitalt bygglov Nacka <digitaltbygglov@nacka.se>

Kopia: johnny.stromberg@gmail.com <johnny.stromberg@gmail.com>

Från: Daniel Rammeskov <daniel@isoq.se>

Skickat: 2019-08-20 10:30:36

Ämne: komplettering - Ärende: [B 2019-000940:472767]

Meddelande:

Hej

Förslaget på avfallshantering (utformning körväg, plats för avfallshantering och typ av behållare) är framtaget i samråd med projektutvecklare (som varit på platsbesök) på Liselotte Lööf Miljö AB och därefter avstämt med avfallshandläggare Mats Eriksson på Nacka vatten och avfall AB.

Förslaget är att hämtfordonet kör igenom från Sockenvägen till Hjortängsvägen. Genomfarten kommer vara 5,5 meter bred (med ett kort avsmalnat parti på 3,5 meters bredd). Ytan kommer vara hårdgjord (Asfalt) med en bärighet på minst BK2.

Bifogar produktinfo på behållare rekommenderad av avfallsentreprenör.

Bif två dokument gällande dagvattenhantering.

Bif en ritning förtydligar måtten för avfallshantering

Bif Produktblad för avfallshantering

Vänligen,

Daniel Rammeskov

0702612056

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Digitalt bygglov Nacka <digitaltbygglov@nacka.se>

Skickat: den 19 augusti 2019 14:13

Till: Daniel Rammeskov <daniel@isoq.se>

Ämne: Begäran om komplettering - Ärende: [B 2019-000940:472767]

Hej

Du behöver komplettera med

-Utredning om hur dagvattenfrågan löses.

- Komplettera avfallsutredning genom att svara på följande frågor: Är det tänkt att sopbilen ska köra igenom ifrån Sockenvägen till Hjortängsvägen? I sådan fall hur bred är bred är genomfarten vilken bäringsklass är det?? Det var en massa bilder på behållare. Vilka hade de tänkt? Det måste vara några vi kan tömma.

Under hösten 2019 arbetar jag med andra arbetsuppgifter än bygglovhandläggning på torsdagar och fredagar. Jag återkopplar i bygglovsfrågor under måndag, tisdag och onsdag.

När du skickar epost till bygglovenheten, ange i första hand ditt ärendenummer, annars fastighetsbeteckningen i fältet för ämne.

Vänliga hälsningar

Kerstin Starborg
Bygglovhandläggare
Nacka kommun, bygglovenheten

TEL DIR 08-718 84 28

SMS 0704 31 84 28


BESÖK Stadshuset, Granitvägen 15

POST 131 81 Nacka

FAKTURA Nacka kommun, Ansvar 24300, Box 50546, 202 50 Malmö E-POST

kerstin.starborg@nacka.se WEBB www.nacka.se www.facebook.com/Nackakommun

Ärende: [B 2019-000940:472767]






FINNCONT®
Finncor Oy
Finland
www.finncor.com
Tel. +358-3-485 411

Blok

Rectangular waste collection series



Safe use
and
operation


Lockable



Magnet
hold


UV-
Protected


Impact
strength
PE


Leakproof


Blok



Module dimensions



Bin shelter



Lid options

Wide filling slot
for ex. carton
Max opening 650X210

Filling slot
for ex. glass
Small glass Ø160
Large glass Ø200
Max 410X210

Basic lid
Max opening 540 * 555



Lids

Filling slots
and
lids can be
mounted
both sides



Filling slots

Framing options




Corrugated sheet,
Dark gray




Composite panel,
Stone gray




Fiber cement,
Graphite gray



Fiber cement,
Ruby red



Perforated aluminium,
Brushed



Perforated aluminium,
Painted (any RAL color)